

Codice A1409C

D.D. 20 dicembre 2022, n. 2526

D.Lgs 176/2011 - Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A. con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera. Autorizzazione igienico sanitaria all'installazione di un nuovo serbatoio di accumulo di acqua minerale Sant'Anna Sorgente Rebruant denominato "R".



ATTO DD 2526/A1409C/2022

DEL 20/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

OGGETTO: D.Lgs 176/2011 – Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A. con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera. Autorizzazione igienico sanitaria all'installazione di un nuovo serbatoio di accumulo di acqua minerale Sant'Anna Sorgente Rebruant denominato "R".

Vista l'istanza datata 19.10.2022, inoltrata dalla Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A., con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera, codice fiscale 10002460151 e P.IVA 02296760040, numero REA CN – 160302, rif. prot. n. 7698 del 20.10.2022 Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) dell'Unione Montana Valle Stura, pervenuta a questo Settore regionale in data 24.10.2022 Prot. 39524, tendente ad ottenere per lo stabilimento sito in Vinadio (CN), Frazione Roviera, via Comm. Bertone 1, l'autorizzazione igienico-sanitaria all'installazione di un nuovo serbatoio per lo stoccaggio dell'acqua minerale Sant'Anna Sorgente Rebruant, denominato "R";

vista la nota prot. n. 149217 del 28.11.2022 con la quale il Direttore del Servizio di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CN1 ha espresso parere igienico sanitario favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta, previa verifica della documentazione prodotta dalla Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A e a seguito del sopralluogo effettuato in data 21.11.2022, presso lo stabilimento sito in Vinadio (CN), Frazione Roviera; preso atto delle condizioni indicate dal SIAN dell'ASL CN1 nel suddetto parere, ovvero l'obbligo, da parte della Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A., di:

- prevedere un programma di monitoraggio di parametri indicatori dell'acqua volto a verificare il mantenimento delle caratteristiche chimiche, fisiche e batteriologiche dell'acqua stessa in uscita dal serbatoio, considerando anche l'eventuale adozione di immediate misure correttive;
- specificare nelle procedure del Manuale di Autocontrollo le tempistiche di permanenza dell'acqua nel serbatoio "R", vista la sua funzione principale di polmonazione ai serbatoi "L", "M" ed "N";

tenuto conto che tali condizioni sono state comunicate alla Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A. con Nota del 16.12.2022, e che saranno oggetto di controllo da parte del SIAN dell'ASL CN1;

vista la documentazione prodotta dalla Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A., ed in particolare, la dichiarazione di conformità, la relazione illustrativa, la relazione dei materiali utilizzati, la planimetria aggiornata dello stabilimento;

visti i precedenti atti con i quali la Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A. è stata autorizzata all'imbottigliamento delle acque minerali naturali "Sant'Anna di Vinadio", "Cime Bianche", "Sant'Anna sorgente Rebruant" e "Mama" e dell'acqua di sorgente "Alte Vette" nello stabilimento sito in Vinadio (CN), Frazione Roviera.

Dato atto che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.Lgs. 08.10.2011, n. 176;
- visto il D.M. 10.02.2015;
- visto il Reg (CE) 852/2004 del 29.04.2004 e s.m.i.;
- visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, sotto il profilo igienico-sanitario, la Società ACQUA SANT'ANNA S.P.A., C.F. 10002460151 e P. IVA 02296760040, numero REA CN – 160302, con sede legale e stabilimento in Vinadio (CN), Frazione Roviera, via Comm. Bertone 1, all'installazione di un nuovo serbatoio di accumulo di acqua minerale Sant'Anna Sorgente Rebruant denominato "R".

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. per il Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12.10.2010, n. 22.

La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE (A1409C - Prevenzione, sanità pubblica veterinaria
e sicurezza alimentare)

Firmato digitalmente da Bartolomeo Griglio