

Provincia di Cuneo

**ESTRATTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1170 DEL 11.07.2023 DI ASSENSO ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA .CN000032- BERTOLA SRL**

Publicazione determinazione dirigenziale n. 1170 del 11.07.2023 ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R e s.m.i.

PROVINCIA DI CUNEO (*omissis*) SETTORE GESTIONE RISORSE DEL TERRITORIO (*omissis*) IL DIRIGENTE DI SETTORE (*omissis*) DETERMINA (*omissis*) di concedere alla società **Bertola S.r.l.**, C.F. e P.IVA (*omissis*) con sede a Marene (CN), (*omissis*), la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. CN000032 da n. 2 pozzi, siti nel comune di Marene ed indicati al Catasto al Foglio n° 24 e Particella n° 11, avente le seguenti caratteristiche: durata quindicennale, intervallo di tempo in cui il prelievo viene esercitato: 01.01 / 31.12 portata massima complessiva: 25 l/s; volume massimo derivabile annuo complessivo: 270.720 m3, così ripartiti:

- uso produzione di beni e servizi (usi direttamente connessi con il processo produttivo e usi di raffreddamento): portata media: 4,38 l/s; volume massimo derivabile annuo: 138.240 m3;
- uso civile (pompa di calore a scambio geotermico per riscaldamento e raffreddamento e irrigazione aree verdi private): portata media: 4,20 l/s; volume massimo derivabile annuo: 132.480 m3;

Il prelievo verrà effettuato mediante due pozzi con le seguenti caratteristiche:

Pozzo CNP10043: profondità 47 metri; acquifero captato: freatico; portata massima: 25 l/s; usi produzione di beni e servizi - litri al secondo medi 1,46 (uno e 46/100) cui corrisponde il volume massimo derivabile di metri cubi 46.080 (quarantaseimilaottanta) – e civile - litri al secondo medi 1,40 (uno e 40/100), cui corrisponde il volume massimo derivabile di metri cubi 44.160 (quarantaquattromilacentosessanta);

Pozzo CNP10044: profondità 42 metri; acquifero captato: freatico; portata massima: 25 l/s; usi produzione di beni e servizi - litri al secondo medi 2,92 (due e 92/100), cui corrisponde il volume massimo derivabile di metri cubi 92.160 (novantaduemilacentosessanta) - e civile - litri al secondo medi 2,80 (due e 80/100), cui corrisponde il volume massimo derivabile di metri cubi 88.320 (ottantottomilatrecentoventi);

le due captazioni da pozzo avranno funzionamento alternativo e mai contemporaneo; (*omissis*)

**ART. 7 - RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI**

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate all'articolo 11.

IL DIRIGENTE  
(FANTINO Dott. Luciano)