

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

Regolam. regionale 10/R/2003 - domanda del Consorzio Utenti Acqua per Uso Industriale di rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dal Torrente Viana in Comune di Forno C.se ad uso raffreddamento impianti.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 7635 del 24/11/2023

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Consorzio Utenti Acqua per Uso Industriale, rappr. dalla Soc. Silfas srl, p. iva n. 00480620012, con sede in 10080 Rivara (To) Borgata Cravero n. 5, il rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dal Torrente Viana in Comune di Forno C.se in misura di l/s massimi 85 e medi 0,16 ad uso raffreddamento impianti, corrispondente all'uso produzione di beni e servizi ai sensi del r.r. 15/R/2004, per tutto l'anno, con restituzione nel reticolo superficiale costituito dal tracciato di una preesistente roggia irrigua, al fine di soddisfare le esigenze di alimentazione di fontane pubbliche in Comune di Rivara (allo stato attuale) e fatta salva la possibilità per lo stesso Comune di richiedere per le stesse l'utilizzo per scopo irriguo; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni quindici successivi e continui decorrenti dal 14/10/2008 e quindi per altri anni 15 dal 14/10/2023, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione; la concessione risulta pertanto avere scadenza il 14/10/2038;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/11/2023

"(... omissis ...)

Art. 12 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa la portata istantanea minima di 50 l/s, che corrisponde al DE. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"