

Regione Piemonte
COMUNE DI FOSSANO
 PROVINCIA DI CUNEO

Villaggio sportivo "S.Bongioanni"
 zona Santa Lucia - Comune di Fossano

Lavori di riqualificazione di cui ad accordo di programma tra Regione Piemonte e Comune di Fossano

Responsabile del procedimento (RUP)
 ARCH. Sergio Barra
 ANNO 2018 - CUP : D41E15000460006

TAVOLE DI PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

LOTTO 1 - NUOVO TUNNEL COPERTO ATLETICA E COPERTURA TRIBUNE

Sergio Zornotti
Lorenzo Martinelli
 Via Salaria, 3 - 12048 FOSSANO (CN)
 tel. 0172 636426 - studi@martinelli.it

Nazareno Muratore
 Via S. Giacomo, 1 - 10020 VILLAMARILETTO (CN)
 tel. 0171 938279 - studi@muratore@libero.it



| data | rev. | descrizione |
|-------------|------|-------------|
| Maggio 2018 | 1 | |

Elaborato
T.I.E.1
 SCALA:
 1:100

IL PRESENTE DISEGNO È DI PROPRIETÀ DELLO "STUDIO MARTINELLI S.p.A."
 E NON PUÒ ESSERE NE' RIPRODOTTO NE' CONVEGNATO A TERZI SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA - ART. 99 L. 22/05/01 N. 433.

| | |
|--|---|
| | Corpo illuminante protettore IP66 a LED simmetrico 86 W 4000 K CRI 80 11880 lm |
| | Plafondiera per luce di emergenza con lampada 11 W LED 1h e pittogramma |
| | Corda rame nudo 35 mmq |
| | Picchetto acciaio zincato L= 1,5 m |
| | Pulsante, interruttore, deviatore |
| | Interruttore e pulsante a tirante |
| | Contatore energia attiva |
| | Contatore energia reattiva |
| | pulsante di sgancio generale impianto elettrico del fabbricato |
| | conduttura elettrica in tubo a vista PVC Ø= 20/25 mm |
| | nodo equipotenziale di terra |
| | Quadro elettrico principale (TRIBUNE) Q.3 |
| | pulsante di sgancio generale impianto elettrico dell'area TRIBUNE |

