

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R e s.m.i.. - Domanda in data 19.03.2010 del Consorzio dei Canali del Canavese di autorizzazione alla variazione in aumento della potenza nominale media (da kW 2.384,64 a kW 3.024,64), prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo. Realizzazione nuovo impianto idroelettrico denominato "Savonera" nel Comune di Caluso, con una potenza nominale media di 640,00 kW.**

Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche, ai sensi dell'art. 5 del D.P.G.R. 31 luglio 2001, n. 11/R e s.m.i., dispone la pubblicazione del proprio rende noto n. TO1389/5/2010 del 9 giugno 2010

"Vista la domanda in data 19.03.2010 del Consorzio dei Canali del Canavese di autorizzazione alla variazione in aumento della potenza nominale media, in misura di Kw 640,00 passando dagli attuali Kw 2.384,64 a Kw 3.024,64, prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo irriguo, energetico e produzione di beni e servizi, in conseguenza della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Savonera" in Comune di Caluso, su un salto di 20,31 m, con una portata massima di 4.000 l/s nel periodo invernale e di 1.500 l/s nel periodo irriguo, e potenza nominale media di 640,00 kW;

Vista la L.R. 26.4.2000, n. 44 e s.m.i., che all'art. 56 comma I lett. h) attribuisce alle province le funzioni amministrative relative alla "gestione del demanio idrico relativo all'utilizzazione delle acque, ivi comprese le funzioni amministrative relative alle grandi e piccole derivazioni di acqua pubblica ...";

Visto il D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R - Regolamento regionale recante: "Disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e di bonifica" e s.m.i.;

*rende noto*

che il Consorzio dei Canali del Canavese ha presentato la domanda in data 19.03.2010 di autorizzazione alla variazione in aumento della potenza nominale media, in misura di Kw 640,00 passando dagli attuali Kw 2.384,64 a Kw 3.024,64, prodotta nell'ambito della derivazione d'acqua dal T. Orco, a mezzo del canale demaniale di Caluso, ad uso plurimo irriguo, energetico e produzione di beni e servizi, in conseguenza della realizzazione di un nuovo impianto idroelettrico denominato "Savonera" in Comune di Caluso, su un salto di 20,31 m, con una portata massima di 4.000 l/s nel periodo invernale e di 1.500 l/s nel periodo irriguo, e potenza nominale media di 640,00 kW.

Il presente avviso e la copia della domanda saranno pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune di Caluso per 30 giorni consecutivi. L'originale della domanda e i documenti ad essa allegati saranno depositati durante il periodo di pubblicazione presso il Servizio Gestione delle Risorse Idriche (C.so Inghilterra n. 7 - Torino) a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Si informa che la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 3 della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento é la Dott.ssa Provvidenza Faliero.

Si informa infine che ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. 31.07.2001 n. 11/R il procedimento di autorizzazione deve concludersi nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda, fatto salvo il periodo di sospensione necessario per la presentazione all'autorità procedente di opposizioni e osservazioni in ordine all'utilizzo richiesto, tramite lettera raccomandata o consegna diretta, entro il trentacinquesimo giorno dalla data iniziale di pubblicazione all'albo pretorio.”

Il Dirigente del Servizio

Giannetto Massazza