

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Domanda in data 23.9.2010 della Soc. Grell srl di variante alle concessioni di derivazione d'acqua dal Canale di Nole in Comune di Mathi (codici provinciali 241/141C e 241/145) ad uso energetico.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 241/199/2011:

"Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5703 del 5.6.87 con il quale è stata assentita alla Soc. Cartiere Bosso SpA la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Nole in Comune di Balangero ad uso energetico con tre distinti salti denominati "A" (centrale Balangero), "B" (centrale Mathi superiore) e "C" (centrale Mathi inferiore). Detta concessione ha scadenza il 31.1.2011. Relativamente al salto "C" i parametri di concessione sono: portata media litri/sec 4300, salto mt 3.9, potenza nominale media kw 164.41. Pratica provinciale 241/141/C;

Vista la Determinazione dirigenziale di questo Servizio n. 23-1171 del 19.1.2010 con la quale relativamente al salto "C" (centrale denominata "Mathi inferiore") è subentrata la Soc. Grell srl;

Vista la Determinazione dirigenziale di questo Servizio n. 236-92333 del 2.4.03 con la quale è stata assentita alla Soc. MPE srl la concessione di derivazione d'acqua dal Canale di Nole in Comune di Mathi ad uso energetico in misura di litri/sec massimi e medi 3800 per produrre sul salto di metri 6.55 la potenza nominale media di kw 244.02 (centrale "santa Lucia"). Detta concessione ha scadenza il 22.11.2017. (Pratica provinciale 241/145).

Vista la Determinazione dirigenziale di questo Servizio n. 422-189618 del 7.7.2004 con la quale relativamente alla sopra citata concessione è subentrata la Soc. Grell srl;

Vista la domanda in data 23.9.2010 della Soc. Grell srl di variante e rinnovo – relativamente alla pratica 241/141 C - alle concessioni di derivazione d'acqua dal Canale di Nole in Comune di Mathi sopra descritte, in misura di litri/sec massimi 5800 e medi 3800 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 11 la potenza nominale media di kw 410 con restituzione nello stesso Canale nello stesso Comune. Le varianti consistono nella unificazione dei due salti con la costruzione di una nuova centrale, nello spostamento del punto di presa verso monte, nella realizzazione di un nuovo tracciato di condotta forzata, nell'aumento della portata massima prelevata;

Vista la nota datata 30.7.2010 prot. 618914 con la quale il Servizio provinciale VIA ha comunicato che la domanda in questione è stata esclusa dalla procedura di cui alla LR 40/98 e smi;

"..... omissis....."

ORDINA

la sopracitata domanda in data 23.9.2010 della Soc. Grell srl ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di *15 giorni* consecutivi a decorrere *dalla data di pubblicazione sul BUR* a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento.

Copia della presente Ordinanza sarà affissa per *15 giorni* consecutivi a decorrere *dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di Mathi.*

La *visita locale* di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di *Conferenza di Servizi* ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata *per il giorno 1.6.2011 alle ore 09.30* con ritrovo *presso il Municipio del Comune di Mathi.*

La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente è la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento è l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee, la persona responsabile del procedimento è il dott. Carlo Ferrero