

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

**Domande in data 20.6.2000 di rinnovo, 10.12.2008 di variante e 15.5.2009 di subingresso di Rolando Luisa – ora Idroenergia srl - al riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Gravio di Condove a mezzo della Bealera di Condove in Comune di Condove ad uso energetico.**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione della propria Ordinanza n. 233 R 742/2010:

“Visto il DM n. 14738 del 22.1.1934 con il quale è stato riconosciuto al sig Pautasso Pasquale il diritto di derivare dal T. Gravio in Comune di Condove litri/sec massimi e medi 1.30 d'acqua ad uso forza motrice per produrre sul salto di metri 6.30 la potenza nominale media di cavalli 10.9 a servizio di un molino, con restituzione nella Gora comunale di Condove nello stesso Comune; il riconoscimento è stato assoggettato alle proroghe previste dalla LR 88/96 ed è scaduto il 31.1.1997; con domanda in data 20.6.2000 la sig.ra Rolando Luisa, succeduta agli originari utilizzatori, ha richiesto il rinnovo del riconoscimento secondo quanto previsto dalla LR 88/96;

Vista la domanda in data in data 10.12.2008 di Rolando Luisa – alla quale è subentrata con domanda in data 15.5.2009 la Soc. Idroenergia srl - di variante al riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Gravio di Condove a mezzo della Bealera di Condove in Comune di Condove sopra citato, in corso di rinnovo. Le varianti consistono nella variazione in diminuzione della portata massima e media prelevate rispetto all'originario riconoscimento, nello spostamento verso monte del punto di presa, nella posa di condotta forzata in luogo del salto utilizzato sulla originaria ruota del molino, nella installazione di una turbina Francis nel locale dell'originario molino e conseguentemente nell'aumento della potenza nominale media prodotta. A seguito della variante i parametri di concessione risultano essere i seguenti: l/sec massimi 118 e medi 108 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 48.6 la potenza nominale media di kw 52 con restituzione nella Bealera di Condove nello stesso Comune; il prelievo si configura come una derivazione dal T. Gravio mediante l'utilizzo della Bealera di Condove (riconoscimento 233 R 746 in corso di rinnovo in capo al Consorzio Irriguo di Condove);

Acquisiti i pareri di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R in senso favorevole; in particolare con nota prot. n. 2928 datata 15.10.2009 l'Autorità di Bacino del Fiume Po ha espresso parere favorevole, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: ininfluenza della derivazione in oggetto con le utenze esistenti; mantenimento degli attuali dati di concessione della Bealera di Condove; raggiungimento degli obiettivi di qualità delle acque previsti dal PTA; acquisizione della progettazione degli interventi di dismissione delle opere;

.... omissis...

*ordina*

la sopracitata domanda in data 10.12.2008 ed il relativo progetto saranno depositati presso questo Servizio, per la durata di 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURP a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio, previo appuntamento. Copia della presente Ordinanza sarà affissa per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento, all'Albo Pretorio del Comune di CONDOVE. La visita locale di istruttoria di cui all'art. 14 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, che ha valore di Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 7.8.1990 n. 241 ed alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è convocata per il giorno 22.6.2011 con ritrovo alle ore 09.30 presso il Municipio del Comune di CONDOVE. Si ricorda che nel caso di ammissione di domande concorrenti la visita potrà essere rinviata ad altra data. La presente Ordinanza viene pubblicata sul B.U.R.P. ed inserita nella sezione Annunci legali e avvisi del sito Internet della Regione; eventuali domande che riguardino derivazioni tecnicamente incompatibili con quella prevista dalla domanda pubblicata sono accettate e dichiarate concorrenti con questa se presentate non oltre quaranta giorni dalla data di pubblicazione della ordinanza di

istruttoria sul B.U.R.P. relativa alla prima domanda. La presente Ordinanza costituisce comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 241/1990; a tale proposito si evidenzia che: l'Amministrazione procedente é la Provincia di Torino, l'ufficio responsabile del procedimento é l'Ufficio Prelievi Idrici da Acque Superficiali e da Acque Sotterranee.  
omissis"