

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

Concessione di derivazione d'acqua dal T. Gravio a mezzo della Bealera di Condove e dell'impianto idroelettrico della Soc. Idroenergia srl in Comune di Condove ad uso energetico assentita a Col Mariolina con DD n. 922-45692 del 14.11.2012.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 922-45692 del 14.11.2012.
- Codice univoco: TO-A-10378

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

Determina

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire a Col Mariolina – (omissis) - con sede legale in 10055 Condove Via Crocera 6 la variante al riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Gravio in Comune di Condove a mezzo della Bealera di Condove e della condotta dell'impianto idroelettrico della Soc. Idroenergia srl in misura di l/s massimi 20 e medi 18.3 ad uso energetico per produrre sul salto di mt 40.9 la potenza nominale media di kW 7.3 con restituzione nella Bealera di Condove nello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14.11.2012:

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 100 litri/sec.

(... omissis ...)"