

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.D. n. 797-34560 del 9.10.2014 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dalla sorgente denominata "Genzianera" in Comune di Roure ad uso potabile, assentita al Comune di Roure.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 1R/2014, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- D.D. n. 797-34560 del 9.10.2014 - Codice Univoco: TO-S-10143

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilita' dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire al Comune di Roure - P. IVA n. 05219430013 - con sede legale in 10060 Roure Via Balma n. 1, la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dalla sorgente denominata "Genzianera" in Comune di Roure in misura di l/s massimi 10 e medi 8 ad uso potabile a servizio dell'acquedotto comunale;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

3. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 13.8.89, data di inizio della derivazione come risultante dalla domanda in sanatoria, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 9.10.2014

"(... omissis ...)

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, il quantitativo pari al 10% della portata istantanea della sorgente e comunque non inferiore a 3 l/s. Qualora il rilascio di portata del DMV non consenta il soddisfacimento del fabbisogno di portata istantanea è consentita la temporanea deroga al rilascio del DMV come sopra definito, in base al disposto dell'art. 9 c. 4 del regolamento regionale 8/R/2007.

(... omissis ...)"