

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

Determinazione del Dirigente n. 259-12255 del 23.4.2015 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 2 pozzi (n. 1 pozzo di prelievo e n. 1 pozzo di scarico) in Comune di Torino ad uso climatizzazione (geotermico), assentita alla Savoia7 srl

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente n. 259-12255 del 23.4.2015; Codice Univoco: TO-P-12568

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Soc. Savoia7srl - P. Iva n. 09697490010 – con sede in 10100 Torino, Via Cernaia n. 14, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante due pozzi (n. 1 pozzo di prelievo e n. 1 pozzo di scarico) in Comune di Torino con profondità di metri 31 in falda superficiale su terreni in disponibilità del richiedente al Fgl n. 1219, mappale sn in misura di l/s massimi 16.1 e medi 2.76 ad uso climatizzazione (geotermico) assimilabile all'uso civile ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R da utilizzarsi per tutto l'anno;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 23.4.2015

"(... omissis ...)

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

Il concessionario è vincolato a non prelevare portate tali da fungere da richiamo per eventuali inquinanti presenti in falda nelle zone circostanti all'impianto.

(... omissis ...)"