

Codice A18040

D.D. 19 maggio 2015, n. 1184

**Autorizzazione preventiva in zona sismica 3 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: Lavori di adeguamento dei locali della scuola elementare e delle aree esterne di pertinenza, sita in Comune di Germagnano via Roberto Miglietti n. 56. Committente: Comune di Germagnano.**

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 02/02/2015 è stata accettata dal Settore regionale decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino, prot. n. 5321/A18040, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva del Comune di Germagnano, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale relativo ai lavori di adeguamento dei locali della scuola elementare e delle aree esterne di pertinenza, sita in Comune di Germagnano via Roberto Miglietti n. 56, ricadente in zona sismica 3.

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 02/02/2015 come comunicato al Comune di Germagnano da questo Settore con nota prot. n. 5715/A18040 del 03/02/2015, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In corso d'istruttoria sono state richieste dal Settore scrivente integrazioni tecniche agli elaborati del progetto strutturale con nota prot. n. 11891/A18040 del 04/03/2015, trasmesse dal Comune di Germagnano e pervenute in data 20/04/2015, prot. n. 22166/A18040.

Il fabbricato oggetto d'intervento è a due piani fuori terra oltre al piano sottotetto non abitabile e presenta sistema costruttivo con strutture portanti verticali in muratura di mattoni e solai parte in

volta e parte in cemento armato e laterizi. Il primo piano dell'edificio ha destinazione d'uso di uffici comunali, mentre il secondo piano è destinato a scuola. La forma planimetrica è assimilabile ad una croce inscritta in un rettangolo di dimensioni massime m 30,60x11,90 per un'altezza al colmo di m 11,80 circa.

L'intervento di carattere strutturale inserito nel progetto in argomento prevede la realizzazione delle seguenti opere:

- demolizione dell'aggetto laterale ad un piano, portante il terrazzo, realizzato in continuità ma scarsamente legato al resto del fabbricato;
- rinforzo dei solai piani di entrambi gli impalcati mediante getto all'estradosso di soletta in calcestruzzo cementizio di spessore cm 5, armata con rete elettrosaldata;
- rinforzo delle volte del primo e del secondo impalcato mediante cappa in calcestruzzo cementizio di spessore cm 5, armata con rete elettrosaldata e relativi connettori in acciaio alla volta in mattoni;
- cordoli perimetrali in cemento armato con sezione cm 35x20 sulla sommità delle murature alla quota del piano sottotetto;
- cordoli interni di collegamento in cemento armato alla quota del piano sottotetto nelle zone con solai a volta;
- nuova rampa scale dal secondo piano al piano sottotetto con struttura portante in calcestruzzo cementizio armato;
- nuovo campo di solaio in latero-cemento armato di spessore cm 20 (16+4) al piano sottotetto nella zona di sbarco della nuova rampa di scale.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore regionale decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

#### IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

#### DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Germagnano all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Ente richiedente vistati da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.gls. 33/2013.

Il Dirigente  
Giovanni Ercole