

Codice A18150

D.D. 18 maggio 2015, n. 1169

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Approvazione del nuovo disciplinare d'esercizio e rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso AL00057 sito nel comune di Gamalero (AL), localita' Tenuta Grillo, di proprieta' della Tenuta Grillo S.Agr.l.

In data 25.10.1995, ai sensi dell'art. 12 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, la Soc. Tenuta Grillo S.a.s. in qualità di proprietaria dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, cod. AL00057 sito nel comune di Gamalero (AL), località Tenuta Grillo, ha presentato al Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Alessandria, regolare denuncia allegando la relativa perizia giurata attestante la sicurezza dell'opera nei confronti della pubblica incolumità a firma dell'Ing. Fossati Francesco.

In data 07.02.2000 ai sensi dell'art. 13 delle LL.RR. 58/95 e 49/96 l'Ing. Fossati Francesco per conto della Soc. Tenuta Grillo S.a.s ha presentato al Servizio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria il certificato di collaudo statico.

In data 11.06.2001, ai sensi dell'art. 14 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, il Servizio OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria, prendendo atto della documentazione trasmessa dalla Soc. Tenuta Grillo S.a.s, ha redatto il disciplinare di esercizio e ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento in oggetto; con determina dirigenziale n. 122 in data 09.08.2001 il Settore Regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini d'accumulo ha autorizzato la stessa.

In data 29.01.2015 è stato effettuato un sopralluogo da funzionari del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, durante il quale sono risultate confermate le condizioni di sicurezza dello sbarramento e i principali adeguamenti richiesti (relazione di istruttoria del 15.05.2015 e la Tenuta Grillo S.Agr.l. del Sig. Zampaglione Guido è risultata la nuova denominazione della proprietà dell'invaso).

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23.

Vista la L.R. 06.10.2003 n. 25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R.

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

determina

□ Art. 1 - Si approva il nuovo disciplinare e si autorizzano la Tenuta Grillo S.Agr.l., ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, in qualità di proprietaria e il Sig. Zampaglione Guido come gestore, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso Irriguo, Cat. A1 cod. AL00057 sito nel comune di Gamalero (AL), località Tenuta Grillo.

- Art. 2 - L'esercizio dell'impianto è regolato dal rispetto del disciplinare, allegato alla presente, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà richiedente è vincolata nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria e Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe.
- Art. 3 - Visti gli atti presentati al Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria ed al Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe, e visto l'art. 3 del disciplinare d'esercizio s'individua il Sig. Zampaglione Guido, quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, della corretta e diligente vigilanza dell'impianto.
- Art. 4 - Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003 art. 2, il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità disponendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisponga tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze.
- Art. 5 - Copia dei suddetti verbali di visita dovranno essere inviati al Settore Pianificazione Difesa del Suolo, Difesa Assetto Idrogeologico e Dighe ed al Settore decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Alessandria.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia