

Codice A18040

D.D. 26 giugno 2015, n. 1502

Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto strutturale: Lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina anni '70 presso il presidio ospedaliero di Chivasso, sito in Corso Galileo Ferraris n. 3. Committente: ASL TO4.

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 28/04/2015 è stata accettata dal Settore regionale decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino, prot. n. 23749/A18040, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva dell'ASL TO4, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale relativo ai lavori di demolizione e ricostruzione della palazzina anni '70 presso il presidio ospedaliero di Chivasso sito in Corso Galileo Ferraris n. 3, ricadente in zona sismica 4.

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 1.1 lettera h) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 28/04/2015 come comunicato all'ASL TO4 dal Settore scrivente con nota prot. n. 25431/A18040 del 07/05/2015, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Il progetto strutturale si articola secondo i seguenti tre distinti interventi, di cui due riguarderanno nuove costruzioni e consistono nell'ampliamento del DEA e nella ricostruzione di una palazzina oggetto di demolizione. Il terzo intervento è relativo all'adeguamento strutturale della porzione di palazzina anni 70 non oggetto di demolizione.

Ampliamento del DEA

Consiste nella costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, dimensioni planimetriche m 7,95x9,65, ad un solo piano fuori terra, per un'altezza di circa m 3,60, giuntato sismicamente rispetto alle strutture

esistenti ed a quelle di nuova realizzazione. Le strutture portanti saranno costruite in calcestruzzo cementizio armato, con fondazioni su plinti diretti, collegati da cordoli. I pilastri sono a sezione quadrata cm 30x30 e l'impalcato di copertura è previsto con soletta piena in cemento armato di spessore cm 22.

Ricostruzione palazzina anni 70

È prevista la demolizione di una palazzina costruita negli anni 70, ad eccezione di una piccola porzione che sarà oggetto di un intervento di adeguamento strutturale, e la successiva ricostruzione di nuovo fabbricato, rispondente alle norme tecniche per le costruzioni attualmente vigenti e che si svilupperà su tre livelli, per un'altezza di circa m 11,20, strutturalmente indipendente rispetto alle costruzioni adiacenti o previste in progetto. L'edificio avrà dimensioni in pianta m 38,40x12,9. La tipologia strutturale è in calcestruzzo cementizio armato, con strutture di fondazione di tipo dirette a plinti, collegati da cordoli in cemento armato, strutture verticali costituite da pilastri a sezione quadrata cm 30x30 e da n. 2 setti di spessore cm 25 in corrispondenza del vano per il monta lettighe. Gli orizzontamenti saranno realizzati con soletta piena in cemento armato, di spessore cm 24 per i primi due impalcati e di cm 30 per il solaio del piano sottotetto destinato a macchinari. La copertura è prevista con struttura portante in carpenteria metallica costituita da una doppia orditura di travi in acciaio HEB 200 ed IPE 200 a sostegno di una lamiera grecata in acciaio di spessore 6/10 mm. Gli elementi strutturali verticali del piano sottotetto sono costituiti da pilastri in acciaio a sezione circolare cava, di diametro mm 193,7 e spessore 5 mm, localizzati in continuità con i pilastri in cemento armato provenienti dal piano sottostante.

Intervento di adeguamento porzione di palazzina anni 70

La porzione di palazzina anni 70 non oggetto di demolizione ha dimensioni in pianta circa m 3,60x10,50 per un'altezza di circa m 7,50 e sarà interessata da un intervento di adeguamento strutturale. Le strutture portanti verticali sono costituite da n. 6 pilastri esistenti in cemento armato e da n. 2 nuovi pilastri, sempre in cemento armato, con sezione complessiva cm 30x60, ottenuti dalla parziale demolizione del setto del vano ascensore e dal successivo ringrosso con malta a ritiro controllato per un spessore di cm 5. Sarà realizzata inoltre la soletta armata del nuovo vespaio ad igloo previsto tra i plinti esistenti, oltre alla costruzione di due nuove travi in cemento armato tra i pilastri incamiciati, una alla quota del vespaio su igloo, con sezione cm 60x20 e l'altra alla quota del primo solaio con sezione cm 40x21.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore regionale decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, l'ASL TO4 all'esecuzione delle opere strutturali come indicate e illustrate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia all'Azienda Sanitaria richiedente vistati da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.gls. 33/2013.

Il Dirigente
Giovanni Ercole