

Codice A1813A

D.D. 15 ottobre 2015, n. 2623

Autorizzazione preventiva in zona sismica 3 ai sensi art. 94 D.P.R. 380/2001 e dei par.i 2.4 e 3.2.1 lett. a) dell'All. A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: Lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Girandola", della scuola primaria "Brizio" e della scuola secondaria di I grado "Jaquerio", in Comune di Buttigliera Alta, Corso Laghi n. 79 Committente: Comune di Buttigliera Alta.

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 27/03/2015 è stata ricevuta dal Settore regionale decentrato opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Torino (ora Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino), prot. n. 17478/A18040, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva del Comune di Buttigliera Alta, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale relativo ai lavori di manutenzione straordinaria della scuola dell'infanzia "Girandola", della scuola primaria "Brizio" e della scuola secondaria di I grado "Jaquerio", site in Comune di Buttigliera Alta, Corso Laghi n. 79, ricadente in zona sismica 3.

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 27/03/2015 come comunicato al Comune di Buttigliera Alta dal Settore scrivente con nota prot. n. 18688/A18040 del 01/04/2015, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In corso d'istruttoria sono state richieste alla committenza integrazioni tecniche con nota del Settore scrivente prot. n. 28912/A18040 del 25/05/2015; la documentazione integrativa trasmessa dal Comune di Buttigliera Alta è pervenuta in data 29/09/2015, prot. n. 49148/A1813A.

Gli edifici scolastici su cui si interviene sono costituiti da più corpi di fabbrica realizzati in epoche diverse, separati da giunti tecnici/di dilatazione. Complessivamente l'edificio ha dimensioni planimetriche massime m 36,40x121,88 per un'altezza di circa m 7.20 ed è ad un piano fuori terra. Le strutture portanti sono in cemento armato con tipologia a telaio e orizzontamenti costituiti da solai in cemento armato e laterizi e copertura in legno.

Le opere strutturali previste in progetto sono finalizzate ad accrescere la capacità della struttura nei confronti delle azioni orizzontali indotte dal sisma. A tal riguardo è prevista la realizzazione di:

- n. 30 nuovi setti in cemento armato, di spessore cm 20, da estendersi dal primo al secondo solaio, ad eccezione di un setto che si estende dalle fondazioni fino al secondo solaio, inghisati alle strutture portanti esistenti;
- sostituzione dei pilastri in mattoni del piano sottotetto con pilastri in cemento armato;
- collegamento degli elementi in legno della copertura mediante piastre in acciaio.

Gli interventi sopra descritti sono stati classificati dal progettista di miglioramento sismico ai sensi del par. 8.4.2 delle norme tecniche per le costruzioni allegate al D.M. 14/01/2008.

Il progetto comprende altresì la realizzazione in corrispondenza della scuola Brizio di nuova pensilina con struttura portante in acciaio e fondazioni in cemento armato.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

II DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Buttigliera Alta, all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Ente richiedente visti da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone