

Codice A1813A

D.D. 27 ottobre 2015, n. 2768

**Autorizzazione preventiva in zona sismica 3 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto strutturale: Realizzazione di opere per l'adeguamento antisismico della scuola secondaria di primo grado "G.F. RE", sita in Comune di Condove via Edmondo de Amicis n. 1. Committente: Comune di Condove**

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 21/09/2015 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, prot. n. 47408/A1813A, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva del Comune di Condove, ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto strutturale relativo alla realizzazione di opere per l'adeguamento antisismico della scuola secondaria di primo grado "G.F. RE", sita in Comune di Condove via Edmondo de Amicis n. 1, ricadente in zona sismica 3.

L'opera rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 21/09/2015 come comunicato al Comune di Condove dal Settore scrivente con nota prot. n. 49144/A18013A del 29/09/2015, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

L'edificio scolastico su cui si interviene ha dimensioni massime in pianta m 56,94x13,78 ed un'altezza massima di circa m 16,45 ed è costituito da n. 3 piani fuori terra e da un piano seminterrato. La tipologia costruttiva del fabbricato esistente è a telaio in cemento armato, con impalcati costituiti da solai in cemento armato e laterizi e copertura in legno.

Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti principali opere strutturali:

- n. 7 nuovi setti in cemento armato, di spessore cm 20, con funzione sismo-resistente da estendersi dal piano di fondazione fino al solaio del piano sottotetto, inghisati nelle strutture in cemento armato esistenti;
- n. 2 nuovi pilastri in cemento armato e ringrosso sempre in cemento armato di n. 5 pilastri esistenti;

- nuove travi continue di fondazione in cemento armato in corrispondenza dei setti e due nuovi plinti di fondazione in corrispondenza dei due nuovi pilastri;
  - collegamento delle strutture di fondazione mediante cordoli in cemento armato;
  - nuove travi ribassate in cemento armato per il collegamento dei setti in progetto ai solai in cemento armato e laterizi;
  - realizzazione al piano sottotetto di nuove travi rialzate in cemento armato e nuovi pilastri in mattoni pieni finalizzati ad una migliore distribuzione dei carichi provenienti dalla copertura;
  - collegamento degli elementi in legno della copertura mediante piastre e fissaggi in acciaio.
- L'esecuzione delle opere strutturali sopra descritte consente l'adeguamento sismico del fabbricato oggetto d'intervento, ai sensi del par. 8.4.1 delle norme tecniche per le costruzioni allegate al D.M. 14/01/2008.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

#### II DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

#### DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, il Comune di Condove, all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Ente richiedente vistati da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente  
Adriano Bellone