

Codice A1805A

D.D. 28 ottobre 2015, n. 2901

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Approvazione del nuovo disciplinare d'esercizio e rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso CN00139 sito nel comune di Envie (CN), localita' via Comba Marasso, di proprieta' dei Sigg. Beltramone Federico e Beltramone Giuseppina.

In data 30.10.1995, ai sensi dell'art. 12 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, i Sigg. Beltramone Federico e Beltramone Giuseppina in qualità di proprietari dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, Cat. A1 cod. CN00139 sito nel comune di Envie (CN), località via Comba Marasso, hanno presentato al Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo di Cuneo, regolare denuncia, allegando la relativa perizia giurata attestante la sicurezza dell'opera nei confronti della pubblica incolumità a firma dell'Ing. Ripamonti Valter.

In data 31.07.2000, ai sensi dell'art. 13 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, l'Ing. Ripamonti Valter per conto dei Sigg. Beltramone Federico e Beltramone Giuseppina ha presentato al Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo il certificato di collaudo statico.

Ai sensi dell'art. 14 delle LL.RR. 58/95 e 49/96, il Settore OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo, prendendo atto della documentazione trasmessa dai proprietari ha espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento in oggetto e con determina dirigenziale n. 47 in data 23.05.2002 il Settore Regionale Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini d'accumulo ha autorizzato la stessa. In tale occasione è stato trasmesso ai proprietari il disciplinare di esercizio, al quale è stata assegnata una durata di 10 anni; il disciplinare è stato successivamente integrato con nota prot. n. 64717/DB14.02 in data 04.09.2009.

E' stata effettuata una verifica sopralluogo in data 14.07.2011, evidenziando alcune carenze e richiedendo manutenzioni (posizionare corde e cartellonistica, taglio delle piante e degli arbusti presenti sul paramento di valle, ripristino del coronamento, posizionare un'asta idrometrica, pulizia e ripristino dello sfioratore, completamento della recinzione) con nota prot. 55413/DB14.02 del 18.07.2011.

In data 12.03.2015 è stato effettuato un sopralluogo da funzionari del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, durante il quale sono risultate confermate le condizioni di sicurezza dello sbarramento e gli adeguamenti richiesti (relazione di istruttoria del 20.10.2015).

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23.

Vista la L.R. 06.10.2003 n. 25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R.

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

determina

Art. 1 - di approvare il nuovo disciplinare e di autorizzare i Sigg. Beltramone Federico e Beltramone Giuseppina, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge

Regionale 25/2003, in qualità di proprietari e gestori, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso irriguo, Cat. A1 cod. CN00139 sito nel comune di Envie (CN), località via Comba Marasso.

□ Art. 2 - che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del disciplinare, allegato alla presente, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà richiedente è vincolata nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale di Cuneo e Settore Difesa del Suolo.

□ Art. 3 - Visti gli atti presentati al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e Settore Difesa del Suolo, e visto l'art. 3 del disciplinare d'esercizio, di individuare i Sigg. Beltramone Federico e Beltramone Giuseppina, quali responsabili a tutti gli effetti, sia civili che penali, della corretta e diligente vigilanza dell'impianto.

□ Art. 4 - Ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003 art. 2, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità disponendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisponga tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze.

□ Art. 5 - Copia dei suddetti verbali di visita dovranno essere inviati al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e Settore Difesa del Suolo.

Il Dirigente
Gabriella Giunta