

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**DD n. 274-11025 del 28.4.2016 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite 2 pozzi di prelievo/scarico in falda superficiale in Comune di Torino a servizio del previsto "Energy Center" in Via Bixio/Via Borsellino, assentita al Politecnico di Torino**

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 274-11025 del 28.4.2016.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...)

**DETERMINA**

1. di assentire al Politecnico di Torino, p. iva n. 00518460019, con sede in 10129 Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 24 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante due pozzi (da utilizzare alternativamente con funzioni di prelievo e di scarico) in Comune di Torino a servizio del previsto "Energy Center" (struttura universitaria) in Via Bixio/Via Borsellino con profondità di mt 45 dal p.c. in falda superficiale su terreni in disponibilità del richiedente al Foglio 1239 n. 269 (pozzo P1) e n. 270 (pozzo P2) in misura di complessivi l/s massimi 23 e medi 2.47 ad uso climatizzazione (geotermico) irrigazione di aree verdi, scarichi servizi igienici e antincendio, assimilabili all'uso civile ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R da utilizzarsi per tutto l'anno, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 24.5.2016

"(... omissis ...)

**Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE**

Il concessionario è vincolato a non prelevare portate tali da fungere da richiamo per eventuali inquinanti presenti in falda nelle zone circostanti all'impianto.

(... omissis ...)"