

Provincia di Cuneo

Servizio Valutazione Impatto Ambientale

Determinazione dirigenziale n. 2709 del 05.09.2016. D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - L.R. 40/1998 e s.m.i. - D.P.R. 357/97 e s.m.i.. Ricostruzione impianto idroelettrico esistente sul Torrente Pesio, in località Certosa, nel Comune di Chiusa di Pesio (potenza inferiore a 1000 kW). Proponente: Istituto Missionari di Maria S.S. Consolata, C.so Ferrucci n. 14, TORINO. Pronuncia di giudizio positivo di compatibilità ambientale, contestuale Valutazione di Incidenza positiva e rilascio autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/03 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(omissis)

DETERMINA

(omissis)

- **DI ESPRIMERE GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E CONTESTUALE VALUTAZIONE DI INCIDENZA POSITIVA** ai sensi del D.P.R.357/97 e s.m.i., in merito al progetto di impianto idroelettrico sul Torrente Pesio, in località Certosa, nel Comune di Chiusa di Pesio, presentato da parte del Sig. Aldo Zanni, in qualità di procuratore generale dell'Istituto Missionari di Maria S.S. Consolata, con sede legale in Torino, C.so Ferrucci n. 14, in quanto - considerata la brevità del tratto sotteso e l'utilizzo di opere già esistenti - si ritiene che dall'attuazione del progetto non siano attendibili impatti ambientali negativi e/o significativi a carico delle componenti ambientali coinvolte, sia nel corso dei lavori sia in fase di esercizio della derivazione. Peraltro, gli eventuali impatti derivanti dalla realizzazione delle opere in progetto potranno essere contenuti e minimizzati per mezzo di una corretta gestione operativa in fase di cantiere e di esercizio dell'impianto.

- **DI DARE ATTO** che la competente Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree Naturali– nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia ed ai sensi del D.P.R. 357/1997 e s.m.i., con nota acquisita agli atti del procedimento in data 18.05.2016 con prot. n. 38117, ha espresso una valutazione di incidenza positiva del progetto rispetto al SIC/ZPS "Alte Valli Pesio e Tanaro", rilevando l'assenza di significativa incidenza negativa del progetto sull'integrità dell'area stessa, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui **all'ALLEGATO 1**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- **PER MITIGARE** ulteriormente l'entità degli impatti, rispetto alle misure già previste dal proponente, sulle componenti ambientali in corso d'opera ed in fase di esercizio dell'impianto, il giudizio positivo di compatibilità ambientale è subordinato all'obbligo di ottemperare alle prescrizioni indicate ai punti da **a) a k)** delle premesse al presente provvedimento.

- **DI RILASCIARE** al Sig. Aldo Zanni, in qualità di procuratore generale dell'Istituto Missionari di Maria S.S. Consolata, con sede legale in Torino, C.so Ferrucci n. 14, **l'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/03 e s.m.i.**, a costruire ed esercire l'impianto idroelettrico sul Torrente Pesio, in località Certosa, nel Comune di Chiusa di Pesio, nonché per la realizzazione delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili, in conformità al progetto definitivo così come descritto al successivo punto 6. e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. In particolare, l'impianto viene esercito a mezzo di una derivazione d'acqua dal Torrente Pesio, alla quota di 840 m s.l.m., in misura di portata massima pari a 1000 l/s e di portata media di 612,90 l/s, per produrre sul salto di metri 12,70 la potenza nominale media annua di 76,36 kW – con restituzione nel fiume stesso e nel medesimo Comune di Chiusa di Pesio, da realizzare sui terreni identificati ed indicati nell'Elaborato 07.01 "*Disponibilità delle aree*" e nell'Elaborato 07.02 "*Piano particellare grafico*", depositati agli atti dell'Amministrazione.

- **DI APPROVARE** il progetto definitivo datato settembre 2014 e dicembre 2015 a firma del geom. Franco Piana, del geom. Biagio Guerra e della dott.ssa Ing. Marcella Monti e costituito dai seguenti Elaborati e Tavole agli atti:

(omissis)

- **DI STABILIRE** che il presente provvedimento comprende/sostituisce i seguenti atti di assenso:

(omissis)

- **DI PRENDERE ATTO** che il rilascio della concessione a derivare ex DPGR 29.7.2003, n. 10/R e s.m.i., avverrà con atto separato.

- **DI DARE ATTO** che:

- il presente provvedimento, in applicazione di quanto previsto all'art.12 del D.Lgs 387/03 e s.m.i., costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e con le prescrizioni richiamate al precedente punto 4, nonché di quelle formulate nelle autorizzazioni settoriali recepite nel presente provvedimento;

- alla luce di quanto previsto all'art.12, comma 1, del D. Lgs 387/03 e s.m.i., l'impianto, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- visto quanto previsto all'art.12, comma 3, del D. Lgs 387/03 e s.m.i., il presente provvedimento costituisce –ove occorra- variante allo strumento urbanistico;

- alla luce di quanto previsto all'art.12, comma 4, del D. Lgs 387/03 e s.m.i., è fatto obbligo al proponente la rimessa in pristino dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto;

- ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 387/03 e s.m.i., qualsiasi intervento di modifica sostanziale, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla vigente normativa, anche in relazione alle opere connesse e alle infrastrutture dell'impianto oggetto del presente provvedimento, devono essere preventivamente autorizzati, presentando apposita domanda.

(omissis)

- **DI STABILIRE** che -ai sensi dell'art. 12, comma 9, della legge regionale 40/98 e s.m.i., ed in ottemperanza a quanto indicato al punto 15.5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010- il giudizio di compatibilità ambientale di cui al punto 2., nonché l'autorizzazione unica di cui al punto 4, ai fini dell'inizio dei lavori a progetto, con la realizzazione di consistenti opere, hanno efficacia, per la **durata di tre anni** a decorrere dalla data del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e del succitato punto 15.5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010, il progetto dovrà essere realizzato **entro cinque anni** dalla pubblicazione del presente provvedimento. Scaduti i predetti termini, senza che sia intervenuta richiesta di proroga, debitamente motivata, l'Autorizzazione Unica ed il Giudizio di Compatibilità ambientale perdono efficacia; resta fermo l'obbligo da parte del proponente di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono assoggettate, eventualmente, le autorizzazioni settoriali recepite nel presente provvedimento.

(omissis)

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi degli artt. 27, comma 1, D.lgs. 152/06 e s.m.i. e 12, comma 8, L.R. 40/98 e s.m.i., ed integralmente all'Albo Pretorio della Provincia, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 27, comma 2, d.lgs. 152/06 e s.m.i..

Tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, è consultabile presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale della Provincia di Cuneo, C.so Nizza 30, 12100 Cuneo, nei giorni di lunedì, martedì, venerdì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 14,30 alle 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nei termini di legge, presso le competenti sedi giudiziarie.

IL DIRIGENTE

dott. Alessandro RISSO

ALLEGATI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12.
(*omissis*)