

Codice A1813A

D.D. 9 novembre 2016, n. 3092

**Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R.380/2001 e dei par. 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R n.65-7656 del 21/05/2014. Progetto: Interventi strutturali nell'ambito dei lavori di ristrutturazione di edificio destinato a scuola privata per l'infanzia, sito in Comune di Moncalieri via Giacomo Matteotti n. 10. Committente: Scuola dell 'Infanzia Umberto I**

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 05/08/2016 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva della Scuola dell'Infanzia “Umberto I” - P.IVA 03222220018, registrata al prot. n. 34422/A1813A, con allegato il progetto relativo alla realizzazione di alcuni interventi strutturali nell'ambito dei lavori di ristrutturazione per la rifunzionalizzazione di edificio destinato a scuola privata per l'infanzia, sito in Comune di Moncalieri via Giacomo Matteotti n. 10, ricadente in zona sismica 4.

L'intervento rientra tra quelli indicati al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 e pertanto è sottoposto a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 05/08/2016 come comunicato dal Settore scrivente alla Scuola dell'Infanzia “Umberto I”, con nota prot. n. 35196/A1813A del 11/08/2016, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

In corso d'istruttoria sono state richieste alla committenza integrazioni tecniche con nota del Settore scrivente prot. n. 41872/A1813A del 03/10/2016; la documentazione integrativa trasmessa dal progettista delle strutture é stata ricevuta in data 18/10/2016 e registrata al prot. n. 44377/A1813A.

L'edificio oggetto d'intervento si articola su due piani fuori terra e presenta tipologia costruttiva in cemento armato.

Le opere strutturali in argomento, comprese nell'ambito dei lavori di ristrutturazione per la rifunzionalizzazione dell'edificio, risultano essere le seguenti:

- realizzazione di aperture nel solaio di calpestio del piano primo, finalizzate a garantire l'illuminazione del piano terra, con relativo inserimento di elementi in vetro strutturale di tipo stratificato;
- demolizione di una porzione del solaio in cemento armato di calpestio del piano primo e costruzione di un vano scala e di un vano ascensore per il collegamento tra il piano terra ed il piano primo, da realizzare con setti in cemento armato e travi in carpenteria metallica IPE 200 a sostegno del solaio esistente;
- strutture di fondazione del vano scala e del vano ascensore costituite da platea e travi in cemento armato;
- soletta di copertura in cemento armato a chiusura del nuovo vano ascensore.

Gli interventi strutturali sopraccitati sono stati classificati dal progettista di tipo locale ai sensi del par. 8.4.3 del D.M. 14/01/2008.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa tecnica sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto strutturale sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della normativa tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

## II DIRIGENTE

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

## DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento risultano completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di dare atto che le opere strutturali in argomento si configurano come intervento di tipo locale ai sensi del par. 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni;
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, la Scuola dell'Infanzia "Umberto I", all'esecuzione delle opere strutturali inserite nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia alla medesima ditta richiedente visti da questo Settore;

- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Settore  
(*arch. Adriano BELLONE*)