

Codice A1814A

D.D. 21 agosto 2017, n. 2624

**Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R.380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014. Variante sostanziale al progetto "Lavori per ristrutturazione edilizia volti al miglioramento sismico, della scuola primaria e secondaria di Primo grado P. Robotti" sito in Comune di Fubine (AL). Committente: Comune di Fubine (AL).**

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12.12.2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività Urbanistico - Edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 03/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21.05.2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n°380 ed ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi comprese quelle relative alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli artt. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 27/07/2017 è pervenuta al Settore Tecnico Regionale – Alessandria e Asti, Prot. 35619/A18050, la denuncia del Comune di Fubine, ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto di variante sostanziale relativo alla “Lavori per ristrutturazione edilizia volti al miglioramento sismico, all'adeguamento in caso di emergenza, al miglioramento energetico e di fruibilità del fabbricato sede di scuola primaria e secondaria di 1° P. Robotti” sito in Via Pavaranza n°18, Comune di Fubine (AL), ricadente in zona sismica 4.

L'opera e relativa variante sostanziale rientra tra quelle indicate al punto 2.1 lettera a) dell'allegato 1 della D.G.R. n. 65-7656 del 21.05.2014 e pertanto è sottoposta a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli artt.93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Con nota Prot. 35632/A1814A del 27/07/2017, questo Settore ha comunicato al Comune di Fubine, ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 e smi, l'avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva.

Il progetto di variante sostanzialmente prevede; la realizzazione di una pensilina di copertura in acciaio (tubolari) e pannellatura in policarbonato, della scala di emergenza della palestra; la realizzazione di un nuovo corpo a un piano f.t. a destinazione mensa, in c.a (rettangolare 9 x 4.35 m), adiacente all'edificio scolastico (spigolo sud-ovest), strutturalmente scollegato tramite giunto sismico ma accessibile tramite aperture nei tamponamenti esistenti con rinforzo in betoncino armato del maschio residuale in corrispondenza dei nuovi varchi di apertura. La variante contempla altresì la variazione della tipologia di rinforzo di n.5 piastri in c.a. con utilizzo di fibre di carbonio e resine epossidiche.

Dalle tavole si evince il non inserimento nel progetto oggetto di denuncia della nuova “scala di emergenza del cortile interno”.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore Tecnico Regionale –

Alessandria e Asti, ha verificato che, limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati del progetto di variante, sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

#### IL DIRIGENTE

- Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

#### *determina*

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto in oggetto, sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circolare C.S. LL.PP. n° 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 il Comune di Fubine all'esecuzione delle sole opere strutturali riferite al fabbricato scolastico, indicate nel progetto di variante esaminato e relativo al suo adeguamento e ampliamento;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto.
- di dare atto che la presente autorizzazione preventiva è efficace se l'inizio degli interventi ricade nei termini di vigenza della normativa tecnica utilizzata di cui al punto precedente.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il presente atto verrà inviato alla Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 23/2008.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Arch. Mauro Forno