

Codice A1813A

D.D. 5 febbraio 2018, n. 326

Autorizzazione preventiva in zona sismica 4 ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014. Progetto: Lavori di Realizzazione della nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana in Comune di San Sebastiano da Po, Va Chivasso snc. Committente: Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Lauriano

Con Deliberazione n. 4-3084 del 12/12/2011 la Giunta regionale ha recepito la nuova classificazione sismica individuata con D.G.R. n° 11-13058 del 19/01/2010 e ha approvato le procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, aggiornando quanto in vigore a seguito delle precedenti classificazioni del 1982 e del 2003 e con successiva Deliberazione n. 7-3340 del 3/02/2012 ha apportato alcune modifiche e integrazioni alle procedure stesse.

Con Deliberazione n. 65-7656 del 21/05/2014 la Giunta regionale ha individuato l'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative, precedentemente approvate, di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico.

Le procedure attuative al par. 3.2.1 lettera a) dell'allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014 prevedono, tra l'altro, che alcune tipologie di opere e di interventi, ivi compresi quelli relativi alle varianti sostanziali, sono sottoposte a denuncia ed autorizzazione prima dell'inizio dei lavori ai sensi degli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

La medesima D.G.R. individua, tra l'altro, gli uffici regionali territorialmente competenti alla ricezione delle denunce ed al rilascio dei provvedimenti autorizzativi.

In data 08/09/2017 è stata ricevuta dal Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di Torino, prot. n. 41236/A1813A, la denuncia con richiesta di autorizzazione preventiva del Sig. Cosola Emilio in qualità di Presidente del Comitato Locale di Lauriano della Croce Rossa Italiana (trasmessa dal Comune di San Sebastiano da Po), ai sensi degli artt. 93-94 del D.P.R. 380/2001, con allegato il progetto dei lavori di realizzazione della nuova sede operativa della Croce Rossa Italiana in Comune di San Sebastiano da Po, Va Chivasso snc, ricadente in zona sismica 4.

L'edificio oggetto d'intervento è di proprietà del Comune di San Sebastiano da Po, risulta attualmente non utilizzato e come dichiarato dal Presidente del Comitato nella nota allegata alla documentazione progettuale, a lavori eseguiti sarà destinato a "Centro funzionale a supporto delle attività di Protezione Civile" e pertanto rientra tra quelli indicati al punto 1.1 lettera f) dell'allegato 1 della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014. Alla luce di quanto sopra, i lavori di che trattasi sono sottoposti a denuncia ed autorizzazione preventiva ai sensi degli articoli 93 e 94 del D.P.R. 380/2001.

Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione preventiva è stato avviato in data 08/09/2017; in corso d'istruttoria sono state richieste alla committenza integrazioni tecniche con nota del Settore scrivente prot. n. 52682/A1813A del 06/11/2017. La documentazione integrativa trasmessa dal Comune di San Sebastiano da Po, è stata ricevuta in data 17/01/2018, prot. n. 2484/A1813A ed in data 24/01/2018.

Il fabbricato in argomento, presenta dimensioni massime in pianta 25,70 m x 12,25 m e si articola su un solo livello fuori terra, con un'altezza misura tra il piano campagna e la quota d'imposta dei tegoli di copertura di circa 5,50 m. La struttura portante dell'edificio è in cemento armato, composta da:

- n. 8 pilastri fondati su plinti, con presenza di cordoli di collegamento in fondazione lungo il perimetro;
- n. 4 capriate costituite da travi in cemento armato precompresso;
- n. 5 travi in cemento armato con funzione di architrave in corrispondenza delle aperture;
- tegoli di copertura in cemento armato precompresso in appoggio sulle capriate;
- cordoli perimetrali superiori in cemento armato;
- pannelli di tamponamento sempre in cemento armato.

Le opere strutturali in progetto consistono nel:

- rinforzo della costruzione esistente, mediante la realizzazione di connessioni meccaniche nei nodi tra i vari elementi strutturali che compongono l'edificio, utilizzando acciaio da carpenteria metallica con classe di resistenza S275. I rinforzi saranno eseguiti con profili UPN 200 per i collegamenti tra capriate e pilastri. Per i collegamenti architrave-pilastro, tegoli-capriata, cordolo-pilastro, pannello-cordolo sono previsti piatti in acciaio ad L, mentre il collegamento pannelli-architrave in corrispondenza delle aperture sarà realizzato con piatti a Z;
- costruzione all'interno del fabbricato di un soppalco con dimensioni in pianta di circa m 7x11, con quota d'intradosso posta a circa 2,70 m dal piano di calpestio. Il soppalco sarà realizzato con struttura portante in carpenteria metallica, costituita da colonne scatolari su nuovi plinti di fondazione in cemento armato, travi principali e secondarie con sezione a sigma, solaio in lamiera grecata e tavolato in legno. E' prevista altresì la costruzione di una scala sempre in carpenteria metallica per il collegamento con il soppalco di nuova realizzazione.

A conclusione del controllo della documentazione progettuale presentata, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, il Settore tecnico regionale - Area Metropolitana di Torino ha verificato che, in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, gli elaborati tecnici del progetto sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009).

Premesso quanto sopra

IL DIRIGENTE

Visti gli art. 93 e 94 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia);

visto il D.M. 14/01/2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni);

vista la Circolare 2 febbraio 2009 n. 617 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008");

Visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

vista la D.G.R. n. 65-7656 del 21/05/2014;

DETERMINA

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che in ordine agli aspetti che riguardano il rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici del progetto strutturale in argomento sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 14/01/2008 e Circ. C.S. LL.PP. n. 617 del 02/02/2009);
- di autorizzare, esclusivamente ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001, la Croce Rossa Italiana Comitato Locale di Lauriano, all'esecuzione delle opere strutturali indicate nel progetto esaminato, i cui elaborati si restituiscono in duplice copia al medesimo Comitato richiedente visti da questo Settore;
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture ed al collaudatore statico, secondo le rispettive competenze, le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto autorizzato.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
(arch. Adriano BELLONE)