

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 317-8811 del 9.4.2018 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 3 pozzi (n. 2 pozzi di prelievo e n. 1 pozzo di scarico) in misura di complessivi l/s massimi 8.6 e medi 1.9 in Comune di Torino ad uso climatizzazione (geotermico), assentita alla Soc. Immobiliare Bernini srl.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti: d.d. n. 317-8811 del 9.4.2018 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 3 pozzi (n. 2 pozzi di prelievo e n. 1 pozzo di scarico) in misura di complessivi l/s massimi 8.6 e medi 1.9 in Comune di Torino ad uso climatizzazione (geotermico), assentita alla Soc. Immobiliare Bernini srl.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)
DETERMINA

1. di assentire alla Soc. Immobiliare Bernini srl – p. iva n. 11125290012 - con sede legale in 10133 Torino, Corso G. Lanza n. 101 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite tre pozzi (due pozzi di prelievo e un pozzo di scarico) in Comune di Torino in misura di complessivi l/s massimi 8.6 e medi 1.9 ad uso climatizzazione (geotermico) assimilabile all'uso civile ai sensi del r.r. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i, a servizio di un edificio ad uso residenziale in Piazza Bernini 2, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
4. di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

POZZO PE1 – codice identificativo univoco: TO-P-10760 - profondità: 37 metri, con captazione in falda superficiale; diametro e materiale colonna 323 mm in acciaio; numero e tipo filtri: 1 di tipo a ponte; posizione dei filtri: profondità dal piano campagna, tra metri 29 e metri 35; posizione della intercapedine in tampone argilloso: tra metri 14 e metri 17; pompa elettrica sommersa: Wilo, potenza 7.5 kW;

POZZO PE2 – codice identificativo univoco: TO-P-10761 - profondità: 40 metri, con captazione in falda superficiale; diametro e materiale colonna 323 mm in acciaio; numero e tipo filtri: 1 di tipo a ponte; posizione dei filtri: profondità dal piano campagna, tra metri 32 e metri 38; posizione della intercapedine in tampone argilloso: tra metri 17 e metri 20; pompa elettrica sommersa: Wilo, potenza 7.5 kW;

POZZO PR2 (restituzione): profondità: 40 metri, con captazione in falda superficiale; diametro e materiale colonna 323 mm in acciaio; numero e tipo filtri: 1 di tipo ad asola; posizione dei filtri: profondità dal piano campagna, tra metri 32 e metri 38; posizione della intercapedine in tampone argilloso: tra metri 17 e metri 20;

(... omissis ...)"