

Provincia di Novara

Concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea i Comune di San Pietro Mosezzo della Società Air Com srl.

LA DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

- nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi di assentire, ai sensi del DPGR n. 4/R/2001 alla Società AIR COM Srl, con sede legale in Via Dante Alighieri n. 8 in Comune di San Pietro Mosezzo – P.IVA 00911700037, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso produzione beni e servizi, da n. 2 pozzi in falda superficiale, ubicati in Comune di San Pietro Mosezzo come di seguito specificato:
 - cod Utenza NO 10746 Foglio 9 mappale 298, profondità 5,30 m. dal p.c, portata media l/s 0,1667 V max annuo 5.000 mc;
 - cod Utenza NO 10584 Foglio 9 mappale 161, profondità 7,00 m. dal p.c, portata media l/s 0,1667 V max annuo 5.000 mc;
- di approvare il disciplinare di concessione relativo alle derivazioni in oggetto, allegato alla presente determinazione;
- di accordare la concessione per anni 15 successivi e continui, decorrenti dalla data del presente provvedimento;
- di dare atto che il valore complessivo della presente concessione ammonta a Euro 17.739,30, determinato sulla base degli importi unitari dei canoni demaniali per uso di acqua pubblica correnti nell'anno 2018 e dei relativi canoni minimi per ciascuna tipologia di uso dell'acqua, approvati dalla Regione Piemonte con D.G.R. 42-5986 del 24 novembre 2017;
- di dare atto che i pozzi oggetto del presente provvedimento erano stati erroneamente inseriti nell'elenco delle derivazioni captanti in falda profonda di cui alla Determinazione n. 2076 del 28/07/2014;
- di dare atto che per entrambe i pozzi viene esclusa l'interferenza tra la falda superficiale e la falda profonda. Come specificato nella Relazione Tecnica sullo stato di consistenza dei pozzi a firma del Dott. Geol Giovanni Capulli del maggio 2009, a seguito della misurazione a mezzo di freatometro risulta che il pozzo con codice utenza NO 10584 sia profondo m. 7,00 dal p.c. e il pozzo con cod. Utenza NO 10746 abbia una profondità di 5,30 m. dal p.c., pertanto i pozzi non debbano essere soggetti alla triplicazione del canone dovuto, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento Regionale n. 6/R/2005;

(omissis)

LA DIRIGENTE

(Dott.ssa Marina RAVARELLI)