

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DPGR 29/07/2003 N. 10/R E S.M.I. - DD N. 669 DEL 23/05/2017 - IMPIANTO IDROELETTRICO CON DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE ALFENZA, IN COMUNE DI CRODO (CODICE PRATICA VB96) - DITTA IMPRESA PRODUZIONE ENERGIA ELETTRICA DI PESENTI FRANCESCO E CLAUDIO S.N.C. - REVOCA D.D. N. 186 DEL 03/06/2003.

Il Dirigente (omissis) determina (omissis) 2) Di ridefinire i parametri di concessione avente codice pratica provinciale VB96, sino al 2017, come di seguito: Dati ridefiniti d'ufficio: Portata massima l/s 80,00 - Portata media l/s 51,22 - Salto m 59,83 - Potenza media nominale kW 30,04 (omissis).

IL DIRIGENTE
MAROCCO PIELUIGI