

Provincia di Biella

Concessione di derivazione d'acqua sotterranea, ad uso Geotermico, mediante 3 pozzi, in Comune di CERRIONE, assentita alla Soc. "DE MARTINI BAYART & TEXTIFIBRA S.p.A" con D.D. n° 1.354 del 14.12.2017. PRATICA PROVINCIALE n° 426BI.

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.354 del 14.12.2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
DETERMINA
(omissis)

di identificare come Concessionario la Soc. DE MARTINI BAYART & TEXTIFIBRA SPA C.F./02112120023, con sede legale in Via Pietro Zia 29 - 13882 CERRIONE nella persona del suo legale rappresentante;

di approvare il disciplinare di concessione redatto ai sensi dell'art 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e sottoscritto il 22.09.2017 da MARCO DE MARTINI (omissis) legale rappresentante del Concessionario, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella. Di assentire ai sensi dell'art. 22 del Regolamento la concessione per poter derivare l/s massimi 16 ed un volume massimo annuo di metri cubi 119.700 - cui corrisponde una portata media annua di l/s 3,81 d'acqua pubblica, mediante 3 pozzi da falda superficiale in Comune di CERRIONE, ad uso Geotermico, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare (omissis);

Il Dirigente
Dr. Davide ZANINO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.756 di Rep. del 22 settembre 2017

ART. – 8 – CONDIZIONI PARTICOLARI CHE DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dai pozzi non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano nè dovrà causare un eccessivo depauperamento della falda interessata. A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste. In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Il Concessionario deve :

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento, al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

provvedere all'ottenimento o alla modifica dell'autorizzazione Ambientale (A.U.A / A.I.A) in essere, per includervi la restituzione al corpo idrico dell'acqua utilizzata a fini geotermici; (omissis).

Il Responsabile del Servizio
Rifiuti,V.I.A., Energia, Qualità dell'aria, Acque Reflue e Risorse Idriche
Dr. Graziano STEVANIN