

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 438-8134 del 24/7/2019 di autorizzazione unica per manutenzione straordinaria di un impianto idroelettrico in Comune di San Secondo di Pinerolo e Pinerolo alimentato da derivazione idrica dal T. Chisone (impianto “Miradolo”).

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 438-8134 del 24/7/2019 di autorizzazione unica.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

2. di autorizzare la CIO SpA - P. IVA n. 00869440016 - con sede legale in 10010 Ivrea (TO) Via Camillo Olivetti n. 8 mediante la presente autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, alla esecuzione di opere di manutenzione straordinaria all'impianto idroelettrico “Miradolo” con derivazione idrica dal T. Chisone nei Comuni di San Secondo di Pinerolo e di Pinerolo, consistenti nella revisione della scala di risalita per la fauna ittica, prevista nel sopra citato provvedimento e consistente nella realizzazione di una nuova rampa per l'ittiofauna con adiacente un canale di attrattività con funzioni anche di sghiamento, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria consistenti in: realizzazione di rivestimento antiersivo a valle della traversa per evitare fenomeni di scalzamento al piede, realizzazione di una difesa spondale in massi sciolti ciclopici per il consolidamento del primo tratto del canale derivatore, lungo la sponda destra del Torrente Chisone; risanamento ed impermeabilizzazione del canale di derivazione, a valle del manufatto partitore; manutenzione della facciata e della copertura dell'edificio di guardania; realizzazione di una passerella carrabile lungo il canale di scarico in prossimità della centrale di produzione per potere avere un secondo accesso al cortile della centrale stessa; demolizione dello sbocco del canale di scarico in sponda destra del Torrente Chisone, già danneggiato dagli ultimi eventi di piena e ripristino dell'erosione spondale a valle dello sbocco con realizzazione di una piccola difesa spondale in massi ciclopici; il tutto in conformità al progetto descritto al successivo punto c) e nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui alle autorizzazioni e/o pareri citati in premessa;

3. di approvare il progetto definitivo datato aprile 2016, luglio 2017 e maggio 2018 a firma degli ingg. L. Fresia, M. Cargnelutti, M. Cerrina, R. Bartolozzi, dell'arch. C. Gentile e del dott. geol. F. Grosso;

(... omissis ...)"