

Codice A1814A

D.D. 20 dicembre 2019, n. 4427

Autorizzazione preventiva in zone sismiche 3 e 4 ai sensi dell'art.94 del D.P.R.380/2001 e dei paragrafi 2.4 e 3.2.1 lettera a) dell'Allegato A della D.G.R. 65-7656 del 21/05/2014. Opere inerenti i lavori di "efficientamento energetico e miglioramento/adequamento sismico della Scuola dell'infanzia Rodari e Primaria", in comune di Alessandria (AL). Committente: Comune di Alessandria (AL).

il dirigente
(omissis)
DETERMINA
(omissis)

- di dare atto, per le motivazioni di cui in premessa, che limitatamente al rispetto della normativa sulle costruzioni in zona sismica, fermo restando la responsabilità professionale del progettista delle strutture, gli elaborati tecnici riguardanti il solo fabbricato scolastico del progetto in oggetto, sono sostanzialmente completi e conformi ai principi generali della Normativa Tecnica vigente (D.M. 17/01/2018);
- di autorizzare ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 380/2001 il Comune di Alessandria all'esecuzione delle opere strutturali riferite al fabbricato scolastico, indicate nel progetto esaminato e classificate come adeguamento (8.4 delle NTC 2018);
- di dare atto che competono al direttore dei lavori delle strutture le verifiche inerenti la corretta esecuzione delle opere strutturali in conformità al progetto.
- di dare atto che la presente autorizzazione preventiva è efficace se l'inizio degli interventi ricade nei termini di vigenza della normativa tecnica utilizzata di cui al punto precedente.

La violazione degli obblighi stabiliti dalla presente determinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/2001.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza ovvero di ricorso straordinario al capo dello stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta piena conoscenza dell'atto.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Roberto Crivelli

I FUNZIONARI ESTENSORI

Ing. Patrizia Buzzi/ Ing. Mauro Olivotti