Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 769 del 3/3/2020 di concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 4 pozzi (n. 2 pozzi di prelievo e n. 2 pozzi di scarico) in Comune di Torino Via Berthollet 16 ad uso climatizzazione (geotermico) assentita alla Soc. SAL Servizi srl

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 769 del 3/3/2020

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire alla Soc. SAL Servizi srl - p. iva n. 09634091004 - con sede legale a Roma, Viale Eroi di Rodi n. 102 la concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite n. 4 pozzi (n. 2 pozzi di prelievo e n. 2 pozzi di scarico) in Comune di Torino, Via Berthollet 16 - dati catastali di ubicazione delle opere: foglio 1304, particella n. 180, con profondità di mt 30 dal p.c. relativamente ai due pozzi di prelievo e di mt 24 dal p.c. relativamente ai due pozzi di restituzione, in misura di complessivi l/s massimi 6 e medi 1.9 ad uso climatizzazione (geotermico), assimilabile all'uso civile ai sensi del DPGR 6.12.2004 n. 15/R e smi a servizio di un edificio residenziale, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

(...omissis...)

Disciplinare di concessione:

(... omissis ...)

Art. 7 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

Lo scarico dovrà essere autorizzato con uno specifico provvedimento di questa Direzione, le cui prescrizioni dovranno essere integralmente rispettate. Il concessionario è vincolato a non prelevare portate tali da fungere da richiamo per eventuali inquinanti presenti in falda nelle zone circostanti all'impianto.

(... omissis ...)