

Codice A1816B

D.D. 4 settembre 2020, n. 2321

P.I. 6510 - CNEL774 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per un attraversamento in subalveo del torrente Gesso con due linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Roccavione e Borgo San Dalmazzo (CN) - Richiedente: E-Distribuzione S.p.A. -



ATTO DD 2321/A1816B/2020

DEL 04/09/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: P.I. 6510 - CNEL774 – Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per un attraversamento in subalveo del torrente Gesso con due linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Roccavione e Borgo San Dalmazzo (CN) – Richiedente: E-Distribuzione S.p.A. –

In data 25/03/2020 con nota prot. n. 15301/A1816B la società E-Distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia, Area Nord Ovest, Sviluppo Rete Autorizzazioni e Patrimonio Industriale - con sede legale in Via Ombrone n. 2, 00198 Roma, P. IVA 05779711000, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica e la concessione demaniale per la realizzazione di un attraversamento in subalveo del torrente Gesso con due linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Roccavione e Borgo San Dalmazzo (CN), comportante l'occupazione di area appartenente al demanio idrico, così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'Ing. Tommaso Cozza, in base ai quali è descritto l'intervento in questione, soggetto al Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904 ed al Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., consistente in:

- posa di due linee elettriche MT 15 kV in due cavidotti accoppiati diam.160 mm protetti da bauletto in cls. armato e soglia in massi di cava a valle del ponte S.P.21 (tra i lotti censiti al C.T. nel Comune di Roccavione al Fog. 1 n. 201 e nel Comune di Borgo San Dalmazzo al Fog. 16 n. 120).

Con nota prot. n. 18070/A1816B del 09/04/2020 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 15 e 16 della L.R. 14/2014.

Il richiedente, con nota prot. n. 18814/A1816A del 15/04/2020 del tecnico progettista, ha prodotto nuovo elaborato planimetrico con recepimento di prescrizioni tecniche della Provincia di Cuneo al fine di realizzare l'attraversamento ad una distanza di almeno 30 m dal ponte stradale della S.P.21.

L'avviso di presentazione dell'istanza in oggetto è stato pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Borgo San Dalmazzo (pubblicazione n. 503/2020 dal 09/04/2020 al 23/04/2020) e del Comune di Roccavione (pubblicazione n. 407/2020 dal 25/05/2020 al 09/06/2020) senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Gesso.

Visto quanto disposto dalla convenzione Rep. n. 221 del 27/06/2014 stipulata tra Regione Piemonte e la soc. Enel Distribuzione S.p.A. (denominazione in seguito variata in E-Distribuzione S.p.A. come da verbale di Assemblea di Enel Distribuzione S.p.A. del 14/06/2016) per regolare l'utilizzo dei beni appartenenti al demanio idrico;

determinato il canone annuo in Euro 188,00 (centottantotto/00), ai sensi della L.R. n. 12/2004 e s.m.i. e della tabella allegato A di cui all'art. 56 della L.R. n. 19 del 17/12/2018 aggiornata con D.D. 206/A1801A del 24/01/2019 con costituzione di polizza fidejussoria ai sensi dell'art. 13 della convenzione;

considerato l'esito favorevole dell'istruttoria, è pertanto possibile rilasciare la concessione per anni diciannove sulla base del disciplinare tipo allegato alla convenzione contenente gli obblighi e le condizioni cui la stessa è vincolata ed i cui disposti qui si richiamano integralmente;

constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- il T.U. sulle acque ed impianti elettrici approvato con R.D. n. 1775/1933;
- la L.R. n. 23/1984;
- l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- l'art. 89 del D.P.R. n. 616/1977;
- la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998;
- la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;

- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004 e s.m.i;
- il regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;
- l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- la convenzione tra Regione Piemonte e Enel Distribuzione Rep.221 del 27/06/2014;

determina

1 - di autorizzare ai sensi del R.D. n. 523/1904, ai soli fini idraulici, la soc. E-Distribuzione S.p.A. a realizzare l'attraversamento in subalveo del torrente Gesso con due linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Roccavione e Borgo San Dalmazzo (CN), secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e nella documentazione integrativa che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- l'attraversamento dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
- i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere i diritti altrui. La committenza è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, ed è tenuta ad eseguire a proprie cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- durante la costruzione delle opere e l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
- l'attraversamento in argomento dovrà essere realizzato, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, **entro il termine di anni uno**, con la condizione che, una volta iniziati i lavori, gli stessi dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
- il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

- j. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- k. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- m. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- n. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
- o. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

2 - di concedere, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m.i., alla soc. E-Distribuzione S.p.A. l'occupazione dell'area demaniale con l'attraversamento in subalveo del torrente Gesso mediante due linee elettriche a 15 kV nei Comuni di Roccavione e Borgo San Dalmazzo (CN), come individuata negli elaborati tecnici allegati all'istanza;

3 - di richiamare integralmente quanto stabilito nella Convenzione tra Regione Piemonte ed Enel Distribuzione S.p.A. (ora E-Distribuzione S.p.A.) Rep. n. 221 del 27/06/2014 e nel disciplinare tipo ad essa allegato;

4 - di accordare la concessione per la durata di anni 19 (diciannove) e pertanto fino alla scadenza del 31/12/2039, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare tipo sopra richiamato;

5 - di determinare il canone annuo in Euro 188,00 (centottantotto/00) fatte salve le rivalutazioni triennali previste dall'art. 1, comma 2, lettera c) della L.R. 12/2004. Lo stesso verrà corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 9 della convenzione;

6 - di dare atto che l'importo di Euro 78,00 (settantotto/00) versato a titolo di canone demaniale riferito all'anno 2020 (nella misura di 5/12 di Euro 188,00) è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2020;

7 - di dare atto che il versamento per la costituzione di cauzione infruttifera, a titolo di garanzia degli obblighi di concessione, sarà corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 13 della convenzione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe