

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.D. n. 1975 del 28/4/2021 e D.D. n. 1990 del 29/4/2021 di autorizzazione unica per varianti ad impianto da f.e.r. e di variante alla concessione di derivazione idrica dal Torrente Sangonetto in Comune di Coazze ad uso produzione di energia idroelettrica, assentiti alla Soc. Idrodinamo srl**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- D.D. n. 1975 del 28/4/2021 e D.D. n. 1990 del 29/4/2021 di autorizzazione unica per varianti ad impianto da f.e.r. e di variante alla concessione di derivazione idrica dal Torrente Sangonetto in Comune di Coazze ad uso produzione di energia idroelettrica, assentiti alla Soc. Idrodinamo srl  
Concessione a derivare:

(... omissis ...)

**DETERMINA**

di assentire alla Soc. Idrodinamo srl, p.iva n. 10915400013 con sede legale in 10098 Rivoli (To) Corso Susa n. 242, la variante non sostanziale alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Sangonetto (EAP n. 150) in Comune di Coazze, già assentita con la D.D. di questo Ente n. 645-10876 del 14/10/2019, consistente nella riduzione del tratto sotteso mediante riposizionamento di circa 30 m a monte dell'edificio della centrale idroelettrica e quindi della sezione di restituzione delle acque al Torrente Sangonetto, lasciando invariate le restanti previste opere. La configurazione finale dell'impianto a seguito delle varianti risulta la seguente: portata massima di concessione 298 l/s, portata nominale media di concessione 136 l/s, salto nominale di concessione 146,5 mt, potenza nominale media di concessione 195 kW; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare suppletivo di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

(...omissis...)

Disciplinare di concessione:

(... omissis ...)

**Art. 3**

All'Art. 5 del disciplinare principale al posto delle parole "metri 149" alla seconda riga sono inserite le seguenti parole: "metri 146,5". Al posto delle parole "kW 199" alla terza riga sono inserite le seguenti parole: "kW 195".

( .... omissis ...)

Autorizzazione unica:

( .... omissis ...)

di prendere atto della variante relativa alla costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico e opere connesse mediante derivazione idrica dal Torrente Sangonetto in Comune di Coazze, assentita alla Soc. Idrodinamo srl, richiesta dalla stessa Soc. Idrodinamo srl, p.iva n. 10915400013 con sede legale in 10098 Rivoli (To) Corso Susa n. 242, consistenti nella riduzione del tratto sotteso mediante riposizionamento di circa 30 m a monte dell'edificio della centrale idroelettrica e quindi della sezione di restituzione delle acque al Torrente Sangonetto, lasciando invariate le restanti previste opere. La configurazione finale dell'impianto a seguito delle varianti risulta la seguente: portata massima di concessione 298 l/s, portata nominale media di concessione 136 l/s, salto nominale di concessione 146,5 mt, potenza nominale media di concessione 195 kW;

di prendere atto che la variante non necessita dell'attivazione della procedura espropriativa, non comporta variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi o delle opere connesse, né variazione delle aree e delle particelle catastali interessate dall'impianto idroelettrico e dalle opere di connessione alla rete

elettrica;

di prendere atto che le suddette varianti ricadono nella definizione di variante non sostanziale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 28/2011;

( .... omissis ...)