

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

D.D. n. 2495 del 20/5/2021 di concessione di derivazione idrica dal Torrente Viana in Comune di Forno Canavese ad uso raffreddamento impianti senza restituzione, assentita alla Soc. Bersano Carlo Officina Meccanica e Stampaggio SpA

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

D.D. n. 2495 del 20/5/2021 di concessione di derivazione idrica dal Torrente Viana in Comune di Forno Canavese ad uso raffreddamento impianti senza restituzione, assentita alla Soc. Bersano Carlo Officina Meccanica e Stampaggio SpA

Concessione a derivare:

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire alla Soc. Bersano Carlo Officina Meccanica e Stampaggio SpA, p. iva n. 09001160010, con sede legale in 10084 Forno C.se (To) Via Case Massucco n. 54, la concessione di derivazione idrica dal Torrente Viana (EAP n. 310) in Comune di Forno Canavese in misura di l/s massimi 2 e medi 0,031 ad uso raffreddamento impianti (assimilato all'uso produzione di beni e servizi) senza restituzione, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare la concessione per anni quindici successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)

Disciplinare di concessione:

(... omissis ...)

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e senza indennizzo alcuno la portata istantanea minima di 50 l/s (DMV base). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del D.M.V. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... omissis ...)