

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

R.R. n. 10R/2003 e smi - D.D. n. 4833 del 22/9/2022 di rinnovo con varianti del riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia a mezzo del Canale di carico dell'impianto idroelettrico "S. Valeriano" della Soc. NIE srl in Comune di Borgone di Susa ad uso agricolo ed energetico, assentito al Consorzio della Bealera di Cantarana.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4833 del 22/9/2022:

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Consorzio Bealera Cantarana, c.f. n. 96032450015, con sede presso il Comune di Sant'Antonino di Susa, Via Torino n. 95, 10050 Sant'Antonino di Susa, il rinnovo con varianti del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dal Fiume Dora Riparia a mezzo del Canale di carico dell'impianto idroelettrico "S. Valeriano" della Soc. NIE srl (pratica n. 155/11 E) in Comune di Borgone di Susa in misura di: relativamente all'uso agricolo: nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 14 Maggio di ogni anno, litri/s massimi 420; nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 Agosto di ogni anno, litri/s massimi 1112; nel periodo compreso tra il 1 Settembre e il 15 ottobre di ogni anno, l/s massimi 420. Portata media relativa all'uso agricolo: l/s 801; l'efficienza lorda complessiva è pari a 0,438. Relativamente all'uso energetico, pari a l/s massimi 1112 per produrre su 3 salti idraulici la potenza nominale media complessiva di kW 103, si applica la condizione sospensiva al rinnovo delle utenze ad uso energetico facenti parte della concessione ad uso plurimo in questione, fino alla avvenuta definizione della normativa nazionale e regionale in materia; nelle more di quanto sopra, le utenze possono continuare ad essere esercite; Deflusso Ecologico minimo che deve defluire nel canale e derivabile qualora le portate defluenti nel canale in relazione agli usi concessi siano inferiori a tale valore: l/s 167; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/2/1987 e per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 1/2/2017, data di scadenza della concessione che si rinnova e quindi fino al 31/1/2047, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/9/2022:

Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO SUL T. DORA RIPARIA

"(... omissis ...)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della sezione di presa sul T. Dora Riparia in corrispondenza del rilascio dalla paratoia sul canale di carico, la portata istantanea minima di (l/s): gen: 2598, feb: 2598, mar: 3341, apr: 3341, mag: 7424, giu: 7424, lug: 3341, ago: 3341, set: 3341, ott: 3341, nov: 3341, dic: 2598. Il rilascio del DE avviene dall'opera di presa dell'impianto NIE srl.

(... omissis ...)"