

Citta' metropolitana di Torino  
Servizio risorse idriche

**D.D. n. 5365 del 14/10/2022 di rinnovo con varianti del riconoscimento di antico diritto di derivazione d'acqua dal T. Chisone a mezzo delle Bealere Jartousiere, Rossetto e Villa in Comune di Perosa Argentina ad uso agricolo e civile, assentito al Comune di Perosa Argentina**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5365 del 14/10/2022:

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

**DETERMINA**

di assentire al Comune di Perosa Argentina, p. iva n. 85002730019, con sede in 10063 Perosa Argentina, Piazza Europa n. 3, il rinnovo con varianti dei riconoscimenti di antico diritto di derivazione d'acqua dal T. Chisone in Comune di Perosa Argentina, nei seguenti termini: Canale Rossetto: l/s massimi 60 e medi 22 ad uso agricolo, nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 15 ottobre di ogni anno; Canale Villa: l/s massimi 60 e medi 15 ad uso agricolo, nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 15 ottobre di ogni anno; Canale Jartousiere: l/s massimi 40 e medi 20 ad uso agricolo, nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 15 ottobre di ogni anno oltre a l/s massimi e medi 10 ad uso civile per tutto l'anno; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31/1/2002, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 14/10/2022

"(... omissis ...)

**Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)**

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle tre sezioni di presa sul T. Chisone la portata istantanea minima di l/s 1200, che corrisponde al DE, al quale va applicato mensilmente il seguente coefficiente moltiplicatore: gen: 0,67, feb: 0,67, mar: 0,90, apr: 0,90, mag: 2, giu: 2, lug: 0,9, ago: 0,90, set: 0,90, ott: 0,90, nov: 0,90, dic: 0,67. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"