

Citta' metropolitana di Torino
 Servizio risorse idriche

D.D. n. 5579 del 24/10/2022 di rinnovo con varianti del riconoscimento di derivazione d'acqua dai T. Dora di Bardonecchia, Dora Riparia e affluenti minori in Comune di Oulx ad uso agricolo, domestico e civile.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5579 del 24/10/2022:

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Comune di Oulx, p. iva n. 01120470016, con sede in 10056 Oulx, Piazza Garambois n. 1, il rinnovo con varianti dei riconoscimenti di antico diritto di derivazione d'acqua: derivazione dai Torrenti Dora di Bardonecchia, Dora Riparia, Sanità, Moulette, Nero, Seguret, Vazons, Comba, San Giusto, Gran Comba e Castello in Comune di Oulx in misura di complessivi l/s massimi 382,50 e medi 253,50 ad uso agricolo dal 1 aprile al 15 ottobre per irrigare ettari 253,50 di terreni, l/s massimi 382,50 e medi 253,50 ad uso domestico per tutto l'anno. Le portate in relazione ai due usi non sono cumulabili. E' previsto il prelievo ad uso civile (antincendio) per una portata media complessiva di l/s 0,09 nell'ambito delle portate sopra citate; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31/1/2007, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

di disporre l'accorpamento in un unico codice di versamento canone dei seguenti codici regionali di versamento del canone di concessione, da effettuarsi a cura del competente Ufficio regionale: TO304, TO306, TO1034, TO307, TO309, TO320, TO 305, TO319, TO302, TO316, TO303, TO1622, TO1121, TO1080, TO1619, TO314, TO301, TO312, TO313, TO315, TO1077;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 20/10/2022

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle delle sezioni di presa i seguenti quantitativi espressi in l/s:

corpo idrico	denomin. Bealera	DMV * Z (l/s)	D M V											
			G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
Dora Bardonecchia	Canale del Molino	708	49	49	63	63	141	14	63	63	63	63	63	49
			5	5	7	7	6	16	7	7	7	7	7	5
Dora Bardonecchia	Bealera Charline 1	714	50	50	64	64	142	14	64	64	64	64	64	50
			0	0	2	2	8	28	2	2	2	2	2	0
Dora Bardonecchia	Bealera Charline 2	729	51	51	65	65	145	14	65	65	65	65	65	51
			0	0	6	6	8	58	6	6	6	6	6	0
Dora Riparia	Bealera Delioras	728	50	50	65	65	145	14	65	65	65	65	65	50
			9	9	5	5	6	56	5	5	5	5	5	9
Dora Riparia	Bealera	703	49	49	63	63	140	14	63	63	63	63	63	49

	Moretta		2	2	2	2	6	06	2	2	2	2	2	2
Dora Riparia	Bealera Iclas	696	48	48	62	62	139	13	62	62	62	62	62	48
Sanità	Bealera Sanità	50	7	7	6	6	2	92	6	6	6	6	6	7
Moulette	Bealera Moulette Gran San Marco	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Nero	Bealera Malafosse Bassa	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Nero	Bealera Nero	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Seguret	Bealera Seguret	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Seguret	Canale Baume	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Vazons	Canale Vazons	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Comba	Canale Las Ourettas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Comba	Canale Comba	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
San Giusto	Canale Moncette	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Gran Comba	Canale Orcuo	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Gran Comba	Bealera Segretan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Gran Comba	Bealera Gran Comba	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Castello	Bealera Castello	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Castello	Canale Chardussin	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

Il prelievo dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... omissis ...)"