

Codice A1817B

D.D. 31 maggio 2023, n. 1524

**Nulla osta ai soli fini idraulici per il mantenimento del pontile galleggiante (in sanatoria in quanto in difformità rispetto alla precedente DD n° 1027/A1817A del 07/04/2017) e relativa scala con aumento occupazione della superficie a spiaggia e arcate sotto stradali in area demaniale sul Lago Maggiore del Comune di Belgirate (VB) adiacente all'area censita al N.C.T. mappale 896 del Fg. 2. ...**



**ATTO DD 1524/A1817B/2023**

**DEL 31/05/2023**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania**

**OGGETTO:** Nulla osta ai soli fini idraulici per il mantenimento del pontile galleggiante (in sanatoria in quanto in difformità rispetto alla precedente DD n° 1027/A1817A del 07/04/2017) e relativa scala con aumento occupazione della superficie a spiaggia e arcate sotto stradali in area demaniale sul Lago Maggiore del Comune di Belgirate (VB) adiacente all'area censita al N.C.T. mappale 896 del Fg. 2. Richiedente: Sig. Serafin Robert Victor

In data 16/05/2023 con nota protocollo n° 3534 (prot. di ricevimento n. 21028/A1817B in data 17/05/2023) il Sig. Serafin Robert Victor ha presentato, tramite l'Unione di Comuni Collinari del Vergante – Gestione Associata Basso Lago Maggiore, al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza consistente nel nulla osta ai soli fini idraulici per il mantenimento del pontile galleggiante (in sanatoria in quanto in difformità rispetto alla precedente DD n° 1027/A1817A del 07/04/2017) e relativa scala con aumento occupazione della superficie a spiaggia e arcate sotto stradali in area demaniale sul Lago Maggiore del Comune di Belgirate (VB) adiacente all'area censita al N.C.T. mappale 896 del Fg. 2

All'istanza è allegato il file degli elaborati grafici di competenza pervenuto firmato digitalmente dall'Arch. P. Barbieri in base ai quali è individuato il mantenimento del pontile galleggiante (in sanatoria) e della relativa scala di accesso (precedente DD n° 1027/A1817A del 07/04/2017) e l'aumento occupazione della superficie a spiaggia (precedente DD n° 2461/A1817A del 15/09/2016) e arcate sotto stradali di che trattasi.

Dall'esame degli elaborati presentati, il mantenimento dell'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon

regime idraulico delle acque del Lago Maggiore,  
IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022;
- DD n° 2461/A1817A del 15/09/2016;
- DD n° 1027/A1817A del 07/04/2017;

*determina*

che nulla osta in parte in sanatoria ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Serafin Robert Victor possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento del pontile galleggiante in sanatoria e relativa scala con aumento occupazione della superficie a spiaggia e arcate sotto stradali in area demaniale sul Lago Maggiore del Comune di Belgirate (VB) adiacente all'area censita al N.C.T. mappale 896 del Fg. 2.

Le opere dovranno essere mantenute nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel file pervenuto allegato all'istanza in questione che, debitamente contro-firmato digitalmente dal Responsabile di questo Settore, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;
2. dovranno essere eseguiti accurati calcoli di verifica della stabilità del pontile in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (tenendo in considerazioni intensità, direzione, etc. del vento) e dalle imbarcazioni;
3. il sistema di ancoraggio del pontile galleggiante dovrà essere di lunghezza sufficiente o dovranno essere adottati idonei dispositivi in modo da permetterne il galleggiamento sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del Lago inoltre dovranno dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
4. gli ancoraggi dovranno essere in grado di resistere alle sollecitazioni progettuali in relazione alla loro tipologia, alla profondità di infissione ed in relazione alle caratteristiche del materiale in cui sono fondati;
5. il pontile dovrà risultare conforme alle norme contenute nel "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" emanato con D.P.G.R. n. 1/R del 29.03.2002 ed essere assicurato in modo che il suo ancoraggio non venga meno e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva;
6. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;

7. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore) oltre ad adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità;
8. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;
9. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso agli organi giurisdizionali competenti nei termini di legge entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza.

*Il funzionario estensore:  
Ing. F. Campagnoni*

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)  
Firmato digitalmente da Mauro Spano'