

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 3789 del 23/6/2023 di rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Tesso di Monastero a mezzo della Roggia dei Molini in Comune di Lanzo T.se ad uso agricolo e civile assentito al Comune di Lanzo Torinese.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3789 del 23/6/2023

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Comune di Lanzo T.se, p. iva n. 83002670012, con sede in 10074 Lanzo T.se, Via Don Bosco n. 33, il rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dal T. Tesso di Monastero a mezzo della Roggia dei Molini in Comune di Lanzo T.se nei seguenti termini: uso agricolo, nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 14 Maggio di ogni anno, litri/s massimi 30; nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 31 Agosto di ogni anno, litri/s massimi 40; nel periodo compreso tra il 1 Settembre e il 15 ottobre di ogni anno, l/s massimi 30. L'efficienza lorda complessiva è pari a 0,375. Portata media annua per l'uso agricolo: l/s 35. Superficie irrigata Ha 15,00. Uso civile: l/s massimi e medi 30; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi; di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 31/1/2002, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 30/6/2023

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della sezione di presa la portata istantanea minima di l/s 240, che corrisponde al DE. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"