

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

regolam. reg. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i. - determinaz. dirigenziale n. 770 del 16/2/2024 di concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice ad uso energetico per produrre la potenza nominale media di kW 51 a servizio di insediamenti alpini in quota, con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune, assentita al Comune di Bobbio Pellice.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 770 del 16/2/2024

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Comune di Bobbio Pellice, p. iva 02168110019, con sede in 10060 Bobbio Pellice, Piazza Caduti per la Libertà 7, la concessione in sanatoria di derivazione d'acqua dal T. Pellice in Comune di Bobbio Pellice in misura di l/s massimi e medi 40 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 130 la potenza nominale media di kW 51 a servizio di insediamenti alpini in quota, con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni venti successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 9/2/2024

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della sezione di presa sul T. Pellice la portata istantanea minima di l/s 60, che corrisponde al DE.

(... omissis ...)"