

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 2197 del 19/4/2024 di concessione di derivazione idrica da quattro sorgenti in Comune di Groscavallo ad uso potabile a servizio di un gruppo di fabbricati ad uso residenziale, assentita alla Comunione di Utenti Acquedotto Albone

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 2197 del 19/4/2024

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire alla Comunione di Utenti Acquedotto Albone, rappr. da F. Tomada, c.f. (omissis), con sede a 10070 Groscavallo, Via Località Albone snc, la concessione di derivazione idrica da quattro sorgenti in Comune di Groscavallo in misura di l/s massimi 0,5 e medi 0,45 ad uso potabile a servizio di un gruppo di fabbricati ad uso residenziale, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente ed a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento, del canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/4/2024

"(... omissis ...)

Art. 11 – DEFLUSSO MINIMO VITALE

Sulla base della vigente disciplina regionale, trattandosi di nuovo prelievo da sorgente caratterizzata da portata media annua inferiore o uguale a 10 litri/s, il concessionario è tenuto ad attuare la derivazione applicando un rilascio pari a un terzo della portata istantanea, senza indennizzo alcuno.

(... omissis ...)"