

Provincia di Novara

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DETERMINAZIONE N. 2069 DEL 14 AGOSTO 2024.

L. 241/1990 e s.m.i.; D.P.G.R. 29/07/2003 n.10/R e s.m.i.

Istanza in data 14 marzo 2023 della società Terhormon S.p.A. intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. NO20394 utilizzata per uso produzione di beni e servizi - usi di raffreddamento.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 18 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle Acque Pubbliche,
dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

Determinazione n. 2069 del 14 agosto 2024

DPGR N. 10/R DEL 29 LUGLIO 2003 E S.M.I.

Assenso all'istanza in data 14 marzo 2023 della società Terhormon S.p.A. intesa ad ottenere la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. NO20394 utilizzata per uso produzione di beni e servizi - usi di raffreddamento, tramite 3 pozzi, in comune di Terdobbiate.

IL DIRIGENTE

(OMISSIS)

DETERMINA

• di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i., nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti di terzi, la variante sostanziale alla concessione di derivazione di acqua pubblica n. NO20394 alla società Terhormon S.p.A. (C.F. 08947220151) con sede in Terdobbiate, da 3 pozzi di captazione per derivare da acqua sotterranea dai tre pozzi ubicati in:

• Pozzo 1 località Via Per Nibbiola Comune di Terdobbiate foglio di mappa 1 e particella 11, quota del p.c. pari a 127 m s.l.m., coordinate geografiche WGS84 UTM 32N X: 475138 Y: 5024721, codice univoco NOP00898, una portata di litri al secondo massimi 4,5 (quattro,cinque) e in litri al secondo medi 2,467 (due,quattrocentosessantasette) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 77.800 (settantasettemilaottocento).

L'opera di captazione dell'acqua, conforme al progetto in data 1 marzo 2023 firmato dal Dott. Geol. Rogate Petra e conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondità pari a metri 65 (sessantacinque) captante la falda profonda;

• Pozzo 2 località Via Per Nibbiola Comune di Terdobbiate foglio di mappa 1 e particella 11, quota del p.c. pari a 127 m s.l.m., coordinate geografiche WGS84 UTM 32N X: 475180 Y: 5024734, codice univoco NOP01576, è fissata in litri al secondo massimi 0,75 (zero,settantacinque) e in litri al secondo medi 0,3488 (zero,tremilaquattrocentottantotto) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 11.000 (undicimila).

L'opera di captazione dell'acqua, conforme al progetto conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondità pari a metri 8 (otto) captante la falda superficiale.

• Pozzo 3 località Via Per Nibbiola Comune di Terdobbiate foglio di mappa 1 e particella 11, quota del p.c. pari a 127 m s.l.m., coordinate geografiche WGS84 UTM 32N X: 475149 Y: 5024760,

codice univoco NOP01701, è fissata in litri al secondo massimi 11 (undici) e in litri al secondo medi 4,6613 (quattro,seimilaseicentotredici) a cui corrisponde un volume annuo massimo derivabile pari a metri cubi 147.000 (centoquarantasettemila).

L'opera di captazione dell'acqua, conforme al progetto conservato agli atti dell'Amministrazione, consiste in un pozzo di profondità pari a metri 40 (quaranta) captante la falda superficiale.

- di approvare il disciplinare di concessione, sottoscritto in data 24 luglio 2024, quale parte integrante della presente determina e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;

- di accorpate,

(omissis)

al codice utenza NO10159 le opere di captazione relative alle utenze NO01411 e NO11045;

- di accordare che la concessione in oggetto sia rinnovata con decorrenza dalla data del provvedimento di concessione per anni 15 successivi e continui e che la stessa resterà vincolata agli obblighi e alle prescrizioni contenuti nel disciplinare allegato alla presente Determina;

- che la suddetta concessione sarà vincolata agli obblighi e alle prescrizioni contenuti nel disciplinare di concessione allegato alla presente determina;

(omissis)

- che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque;

(omissis)

IL DIRIGENTE
(Davide RABUFFETTI)