

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

Determinazione dirigenziale n. 3457 del 16/6/2025 di rinnovo della concessione alla derivazione d'acqua dal T. Gravio (o dallo scarico dell'impianto idroelettrico della Soc. Electra srl - pratica 233/8) a mezzo della Gora di Condove (pratica 233 R 746) in Comune di Condove ad uso domestico e antincendio, assentito al Comune di Condove.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 3457 del 16/6/2025

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Comune di Condove, c.f. n. 01468460017, con sede in 10055 Condove (To) Piazza Martiri della Libertà n. 7, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Gravio (o dallo scarico dell'impianto idroelettrico della Soc. Electra srl - pratica 233/8) a mezzo della Bealera di Condove (detta anche Gora o Canale comunale - pratica n. 233 R 746) in Comune di Condove in misura di litri/s massimi e medi 35, di cui litri/s massimi 10 ad uso domestico e litri/s massimi 25 ad uso antincendio (assimilato all'uso civile ai sensi del r.r. 15/R/2004) con restituzione nel T. Dora Riparia in Comune di Condove Loc. Battagliero; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni trenta successivi e continui decorrenti dal 17/1/2025, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 10/6/2025

"(... omissis ...)

Art. 12 - DEFLUSSO ECOLOGICO

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle della sezione di presa la portata istantanea minima di litri/s 105, che corrisponde al DE. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Ecologico.

(... omissis ...)"