

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

regolam. regionale 10/R/2003 - determinazione dirigenziale n. 4045 del 18/7/2025 di rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dal Rio Torto in Comune di Frossasco ad uso agricolo, assentito al Consorzio d'Irrigazione presa di Rio Torto.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4045 del 18/7/2025

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire al Consorzio d'Irrigazione presa di Rio Torto, c.f. n. 94583190015, con sede presso il sig. Rumello Giuseppe, Via Piscina n. 24 Frossasco - 10060, pec giuseppe.rumello@pec.agritel.it il rinnovo del riconoscimento di derivazione d'acqua dal Rio Torto in Comune di Frossasco ad uso agricolo in misura di l/s massimi 40 e medi 6 a servizio del comprensorio irriguo di ettari 14 nel Comune di Frossasco, nel periodo compreso tra il 1 Aprile e il 30 settembre di ogni anno, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare il riconoscimento per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 31/1/2007, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 15/7/2025

"(... omissis ...)

Art. 11 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di: 50

litri/s (presa Loc. Bivio di Frossasco). L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del D.E.

(... omissis ...)"