

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

determinazione dirigenziale n. 4931 del 10/9/2025 di concessione per la derivazione d'acqua dal Torrente Noaschella (o Vallone di Noaschetta) in Comune di Noasca ad uso energetico per produrre la potenza nominale media di kW 5,5 e ad uso agricolo e civile, assentita all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 4931 del 10/9/2025

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

di assentire all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso, c.f. n. 80002210070, con sede legale in 10135 Torino, Via Pio VII n. 9, la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Noaschella (o Vallone di Noaschetta) in Comune di Noasca in misura di litri/s massimi e medi 3 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 190 la potenza nominale media di kW 5,5 e ad uso agricolo e civile; restituzione in impluvi esistenti a valle degli utilizzi; utilizzo per tutto l'anno per l'uso energetico e dal 01/06 al 30/09 per gli altri usi; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 9/9/2025

"(... omissis ...)

Art. 9 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Il concessionario dovrà rilasciare a valle del punto di prelievo la portata istantanea minima di 102 litri/s, corrispondente al DE. Il prelievo dovrà essere sospeso qualora la portata naturale sia inferiore a tale valore. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

(... omissis ...)"