

Provincia di Biella

Subingresso nella titolarità di concessione preferenziale d'acqua sotterranea ad uso Civile, estratta mediante due pozzi in falda superficiale e un pozzo in falda profonda, nel Comune di Vigliano Biellese (BI), assentito alla società KONCEPT S.r.l. con D.D. n° 1.474 del 13.10.2025. PRAT. VIGLIANO BIELLESE7

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.474 del 13.10.2025

(omissis)

Il Dirigente/Responsabile

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla società KONCEPT S.r.l. – con sede in via Oberdan n. 6 – 13900 BIELLA (BI) - (Cod. fiscale: 02821140023) – il subingresso nella titolarità della Concessione preferenziale assentita con D.D. 23 dicembre 2014 n. 1.928 e ss.mm.ii. alla “PETTINATURA BIELLESE S.r.l.” (- C.F. 01658740020), per derivare litri al secondo massimi e medi 0,031 corrispondenti a un volume massimo annuo di 1.000 metri cubi d'acqua sotterranea ad uso Civile, mediante due pozzi in falda superficiale e un pozzo in falda profonda, a servizio di uno stabilimento industriale in Comune di Vigliano Biellese – Codici R.O.C.: BI – P – 0436 / BI – P – 0437 / BI – P – 0438 - Fascicolo provinciale: VIGLIANO BIELLESE7 – Cod. Utenza Regionale: BI10396 – Scadenza: 22 dicembre 2029;

di stabilire che la concessione continuerà a restare vincolata agli obblighi e condizioni prescritti dal disciplinare n° 2.523 di Rep. - sottoscritto in data 09 ottobre 2014 e approvato con la D.D. 1.928/2014 e ss.mm.ii. (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.523 di Rep. del 09 ottobre 2014

Art. 7 – CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRA' SODDISFARE LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata in deroga parziale al disposto della L.R. 22/96 e s.m.i., che riserva la falda profonda ad uso umano, a condizione che vengano osservate sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

L'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano né dovrà causare un eccessivo depauperamento delle falde interessate.

A tal fine il Concessionario dovrà rendere disponibile la documentazione tecnica delle pompe utilizzate, che dovranno avere portata massima di esercizio non superiore a quella massima concessa, al netto delle perdite di carico previste.

Nel caso in cui le pompe fossero sovradimensionate rispetto alle portate concesse, dovrà essere messa in atto una misurazione del prelievo tramite registro delle volumetrie annuali, da registrare entro il 31 gennaio di ogni anno ed inviare via PEC all'Amministrazione concedente entro il mese successivo.

In caso di accertate interferenze o anomalie nell'andamento della falda l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Il Concessionario è tenuto a verificare e a comunicare all'Amministrazione concedente nel tempo, ad intervalli di cinque anni, il reale fabbisogno e la possibilità di intraprendere o migliorare azioni di risparmio idrico con tecniche più efficienti, nonché la eventuale possibilità di approvvigionamento da acque superficiali e/o da sole acque di falda freatica;

Il Concessionario deve:

provvedere alla chiusura della testata del pozzo e mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda;

comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti;

mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali;

Il Concessionario terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione (omissis).

Il Funzionario Tecnico
Responsabile del Procedimento
Geom. Lucio MENGHINI