

Citta' metropolitana di Torino

Servizio risorse idriche

**r.r. n. 10R/2003 e smi – determinazione dirigenziale n. 1398 del 24/3/2026 di concessione preferenziale di derivazione d'acqua dal T. Tarva (affluente T. Chiusella) in Comune di Traversella ad uso energetico, assentita alla Soc. semplice Elettrificazione di Succinto.**

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1398 del 24/3/2026

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

**DETERMINA**

di assentire alla Soc. semplice Elettrificazione di Succinto, c.f. 84007030012, con sede in 10080 Traversella, Via Alpi di Chiaramonte n. 5, PEC rodolfovangelisti@pec.it la concessione preferenziale di derivazione d'acqua dal T. Tarva (affluente T. Chiusella) in Comune di Traversella loc. Succinto in misura di litri/s massimi 26 e medi 21 ad uso energetico per produrre sul salto di metri 112 la potenza nominale media di kW 23, con restituzione nello stesso Torrente nello stesso Comune; quanto sopra, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;

di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

di accordare la concessione per anni 30 successivi e continui decorrenti dal 10/8/1999, data di entrata in vigore del dpr 238/1999, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 24/3/2026

"(... omissis ...)

#### **Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE / DEFLUSSO ECOLOGICO**

Sulla base della vigente disciplina regionale e fino al 31/12/2026 il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di litri/s 32, corrispondente al valore del deflusso minimo vitale idrologico ai

sensi del r.r. 8/R/2007. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al suddetto valore del Deflusso Minimo Vitale.

(... omissis ...)"