

Codice A1813C

D.D. 29 giugno 2026, n. 1263

R.D. n. 523/1904. Rinnovo e contestuale variante all'Autorizzazione idraulica n. 5889 relativa alla pratica TO/AT/6251 per nuovo attraversamento con condotta dell'acquedotto nell'impalcato del ponte sul rio Valfredda, in Borgata Rochemolles, in Comune di Bardonecchia (To) (Rif. prog. 7580). Richiedente: SMAT S.p.A.



ATTO DD 1263/A1813C/2026

DEL 29/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Rinnovo e contestuale variante all'Autorizzazione idraulica n. 5889 relativa alla pratica TO/AT/6251 per nuovo attraversamento con condotta dell'acquedotto nell'impalcato del ponte sul rio Valfredda, in Borgata Rochemolles, in Comune di Bardonecchia (To) (Rif. prog. 7580). Richiedente: SMAT S.p.A.

Con nota prot. 52381 del 26/05/2026, acquisita al protocollo di questo Settore al n. 24464 del 27/05/2026, la società Smat S.p.A. ha presentato istanza per il rinnovo dell'Autorizzazione idraulica n. 5889/2023 relativa alla realizzazione di nuovo attraversamento con tubazione acquedotto del Rio Valfredda in Borgata Rochemolles in Comune di Bardonecchia (di cui pratica di concessione demaniale n. TO/AT/6251) rilasciata con Determinazione n. 1801 del 28/06/2023 per la realizzazione delle opere in oggetto.

Contestualmente all'istanza di rinnovo è stata trasmessa una variante non sostanziale delle opere in oggetto consistente nella posa della tubazione all'interno della struttura portante del ponte, in luogo dello staffaggio, lato valle, all'impalcato dello stesso. In particolare, è previsto l'alloggiamento della tubazione in PEAD preisolato PE 100 De 110 PN16, nello spazio tra le travi IPE280 in acciaio del ponte, in un bauletto di calcestruzzo alleggerito con polistirolo, contenuto fra due pannelli di polistirolo sp. 12 cm, per tutta la lunghezza dell'impalcato (circa 42 m).

Atteso che non sono mutate le condizioni dell'impalcato del ponte all'interno del quale si prevede il passaggio della tubazione, come si evince dalla relazione a firma dell'Ing. Zapata dello studio Hydrodata;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- vista la L.R. n. 12/2004 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. n. 10/R del 16/12/2022 recante "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge Regionale 18 maggio 2004, n.12). Abrogazione del Regolamento Regionale 6 dicembre 2004, n. 14";
- visto il D.lgs. 33/2013;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di accogliere la richiesta della Società SMAT S.p.A. di rinnovo dell'autorizzazione idraulica n. 5889 assunta con D.D. n. 1801 del 28/06/2023, di questo Settore per ulteriori mesi 12 (dodici) dalla data di ricevimento della presente.

di prendere altresì atto delle modifiche non sostanziali, in variante alla A.I. 5889;

Si intendono integralmente richiamate, anche se di fatto non riportate, tutte le altre prescrizioni/condizioni contenute nell'autorizzazione idraulica n. 5889 assunta con D.D. n. 1801 in data 28/06/2023, alle quali codesta Società dovrà comunque sottostare.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e non è soggetta alla pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 in quanto non rientrante in una delle categorie in esso indicate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Arch. Maria Grazia MENNEA

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli