SUNPRIME ENERGIA DISTRIBUITA SRL - SESTO FIORENTINO (Firenze)
Pubblicazione della dichiarazione di Procedura Abilitativa Semplificata per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonte rinnovabile, ai sensi dell'art. 6, comma 7-bis) del D.Lgs. 28/2011 - Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) Rif: PAS pratica n. 2/2026 del 19/05/2026, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico ed opre di rete da localizzare nel Comune di Momo (NO), Via S. Adalgiso, snc.

Il Proponente ANTONIO MAZZITELLI in qualità di procuratore dell'impresa SUNPRIME ENERGIA DISTRIBUITA S.r.l. con sede a Sesto Fiorentino (FI) in Via delle Porcellane n. 5 CAP 50019 e C.F./P.IVA 07218950488.

RENDE NOTO

mediante pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Piemonte, che è stata trasmessa al comune Momo (NO), in data 19/05/2026 la dichiarazione ai sensi del D.Lgs. 190/2024 e.s.m.i nell'ambito della Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) identificata con prot. n° 2/2026 per la realizzazione ed esercizio di un nuovo impianto di accumulo elettrochimico e relative opere di connessione alla rete elettrica, da ubicarsi nel Comune di Momo (NO), Via S. Adalgiso, in un'area identificata al catasto terreni al foglio 11 map. 155,156, come da documenti allegati.

Data e Luogo:

17/11/2026, Milano

Antonio Mazzitelli

Procuratore

Sunprime Energia Distribuita S.r.l.

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI MOMO

Via Squarini, 2 – C.A.P. 28015 – P. IVA:00265210039
Telefono 0321 926021
posta certificata e-mail protocollo.momo@cert.ruparpiemonte.it

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA
responsabile Bordin geom. Marco

Prot. n._____

MOMO, 27/10/2026

Pratica Edilizia: **PAS n. 2/2026**

REDAELLI MICHELE
via Piave n. 9
20021 BOLLATE (MI)
michele.redaelli@ingpec.eu

OGGETTO: ACCOGLIBILITA'

TIPO PRATICA	**PAS**
DATA PRESENTAZIONE	**19/05/2026**
NUMERO PROTOCOLLO	**2661**
RICHIEDENTI	**SUNPRIME ENERGIA DISTRIBUITA srl**
OGGETTO INTERVENTO	**Realizzazione impianto di accumulo elettrochimico con potenza pari a 3,75MW**
UBICAZIONE INTERVENTO	**VIA SANT'ADALGISO,**
INDIVIDUAZIONE CATASTALE	**Terreni foglio 11, numero 155, 156**

In riferimento all'istanza in oggetto, vista la documentazione allegata alla pratica, preso atto delle integrazioni prot. n. 4130 del 06/08/2026, con la presente si comunica che ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 190/2024 la Procedura Abilitativa Semplificata si intende completa della documentazione prevista ed è quindi da considerarsi **accolta** e il relativo procedimento **concluso** con le seguenti prescrizioni:

1. Rispetto delle prescrizioni contenute nella nota trasmessa dal Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli prot. MIC|MIC_SABAP-NO|30/05/2025|0007158-P.
2. Le opere di mitigazione dovranno essere conformi alle previsioni della "Relazione sui criteri progettuali" e dell'elaborato grafico "Planimetria generale di impianto su mappa catastale" – TAV. 2.2. (linea verde).
3. Lo scivolo delle cabine elettriche dovrà avere pendenza non superiore al 2%.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BORDIN GEOM. MARCO
(f.to digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005)

Protocollo numero 5694 del 27/10/2026