STATO ESISTENTE
SCALA 1:1000

FASE FINALE
SCALA 1:500

Nuova cabina elettrica interrata AEM (cabina 2)

FASE FINALE
SCALA 1:500

Cavidotti interrati ad una profondità minima di 1m rispetto il piano di consegna per reti telematiche
-N°4 tubi Ø125 per reti telematiche l'una

N°3 Cavidotti Ø140 interrati ad una profondità minima di 1m rispetto il piano di consegna

Risalita impianti telematici

Risalita impianti elettrici

N°4 Cavidotti Ø125 interrati sotto la pavimentazione stradale

N°6 Cavidotti Ø140 interrati sotto la pavimentazione stradale

N°10 Cavidotti Ø140 interrati sotto la pavimentazione stradale

N°6 Cavidotti Ø140 interrati sotto la pavimentazione stradale

Sottopasso LINGOTTO 26+125

Nuova cabina elettrica AEM interrata (cabina 3)

N°4 Cavidotti Ø140 interrati sotto la pavimentazione stradale

Cavidotti interrati sotto la pavimetazione stradale
-N°2 tubi Ø125 per reti telematiche

Cavidotti interrati sotto la pavimetazione stradale
-N°4 tubi Ø125 per reti telematiche

Cavidotti esistenti in cavedi tecnici

Cavidotti esistenti in cavedi tecnici

Cavidotti esistenti in cavedi tecnici

Cavidotti esistenti in cavedi tecnici

FASE INTERMEDIA
SCALA 1:500

Attraversamento mediante cavidotti interrati sotto il tunnel ad una profondità di 1m

Sottopasso LINGOTTO 26+125

Cabina elettrica provvisoria situata in superficie fuori dall'area di cantiere installata su struttura prefabbricata

Cabina elettrica esistente da demolire

Cavidotto interrato ad una profondita di 1m rispetto al piano di campagna per by-pass provvisorio
-N°4 tubi Ø 140 per reti elettriche MT/BT sino alla cabina provvisoria
-N°1 tubo Ø 110 per illuminazione provvisoria stradale

Discesa impianti elettrici

SCALA 1:500

FASE FINALE
SCALA 1:500

Impianto elettrico e pali illuminazione pubblica da rimuovere

Nuovo Impianto elettrico di illuminazione pubblica Via Fariglano riportato nella tavola di progetto PR 1 0 E E AA 003

Impianto elettrico e pali illuminazione pubblica da rimuovere

Nuova cabina elettrica interrata AEM (cabina 1)

Cabina elettrica esistente da demolire

rete telematica esistente: cavo in rame e fibra ottica Telecom fibra ottica WIND

rete telematica esistente: rame abbandonato fibra ottica Telecom

rete telematica esistente: fibra ottica WIND

rete telematica esistente: cavo in rame e fibra ottica Telecom

LEGENDA IMPIANTI ESISTENTI

- Tubazione esistente interrata
- Linea distribuzione, cameretta e palo illuminazione pubblica
- Cabina di trasformazione e smistamento MT/BT
- Ramo abbandonato MT
- MT 22kV / MT 27kV — Dorsali di distribuzione MT
- Dorsali di distribuzione BT 380V
- Pozzetto in muratura dim. 1200x1200 completo di chiusino carrabile in ghisa
- Reti telematiche esistenti: fibra ottica WIND e TELECOM; cavo in rame TELECOM

DEVIAZIONE SOTTOSERVIZI INTERFERENTI

- Deviazione definitiva Reti elettriche
- Deviazione definitiva Reti telematiche
- Deviazione provvisoria Reti elettriche
- Deviazione provvisoria Reti telematiche
- Linea distribuzione, cameretta e palo illuminazione pubblica — Tratto esistente da deviare
- Ramo abbandonato MT — Tratto esistente da deviare
- MT 22kV / MT 27kV — Dorsali di distribuzione MT — Tratto esistente da deviare
- Dorsali di distribuzione BT 380V — Tratto esistente da deviare

REGIONE PIEMONTE
Direzione Patrimonio e Tecnico

CITTA' DI TORINO

ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI, NELL'AMBITO DELLE AREE EX FIAT AVIO E R.F.I., PER LA REALIZZAZIONE DEL PALAZZO DEGLI UFFICI REGIONALI, DEI NUOVI COMPARTI EDILIZI E DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI CONNESSE

NUOVO PALAZZO PER UFFICI REGIONE PIEMONTE LOTTO 1

PROGETTO ESECUTIVO

REVISIONE	DATA	NOTE	OGGETTO	DIS	CON	APP
0	05/06/09	PRIMA EMISSIONE		LM	GM	AB

Titolo:
PROGETTO IMPIANTISTICO
PLANIMETRIA RISOLUZIONE INTERFERENZE RETI ELETTRICHE E TELEMATICHE

Scala: 1:1000

Raggruppamento di progetto
Mandatario:
fuksas ARCH
Roma 00 Rome 31 Piedi, 10 — 00187 Roma — Tel. +39 06 6880 2621 — Fax +39 06 6880 2622 — fuksas@fuksas.it
Ki Lodz Ul. Tuwim — 90-001 Lodz — Tel. +48 42 6 340 340 — Fax +48 42 6 340 341 — ki-lodz@fuksas.it
Milano Piazza Cavour, 17 — 20121 Milano — Tel. +39 02 6570 6570 — Fax +39 02 6570 6571 — milano@fuksas.it

Committente:
Responsabile del procedimento Regione:
Dott.sa Maria Grazia FERRERI
Risorse Umane e Patrimonio

Co-responsabile del procedimento Regione:
Arch. Claudio FUMAGALLI
Politiche Territoriali

Consulenti specialistici:
Al Studio — Via Lamarmora, 45 - 10128 Torino — E-mail: posta@alstudio.it
Al Engineering s.r.l. — Via Lamarmora, 80 - 10128 Torino — E-mail: posta@aleng.it
Manens Intertecnica s.r.l. — Via Canonica, 54 - 10154 Venaria — E-mail: manens@manens-tifs.com
Geodata S.p.A. — Corso Svizzera 185 Torino, 10149 Torino — E-mail: geodata@geodata.it
Bonifiche ambientali e trattamento terre di scavo: Golder Associates — Via Antonio Bodio, 61 - 10149 Torino — E-mail: torino@golder.it

Identificazione file: PR_1_0_D_K_AA_005_0

Codice generale elaborato:	Livello progetto	Fase	Settore	Livello progetto	Tipo elaborato	Numero elaborato	Revisione
	PR	1	0	E	K	AA	005	0